



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 15 ต.ค. 62

ส่งแล้ว

P.6. 16

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๒..... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๕ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อเปลี่ยน DS SN2 2227	SN2-2222	SMB02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SM2-KT2A จาก SM2-4422 ถึง SMB02BVB-01
ในวันที่ 19 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1393

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเชษฐ คุ้มประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คคฟ.ยงยุทธ สีขาว

10 ต.ค. 62

สมการ ดันตังบุตรกิจ
(ว.ค. 6 แผนก.คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2835

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓.๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Signature]

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
จ.ก.ปน.(ก3)

[Signature]

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
จ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 กฟผ.(KT2A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ต.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace DS.2227	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1393/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	10 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	ท ๑๑.๑๕
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.3 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22.6 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 24.1 MW
5	SMB14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 8.1 MW
6	ย้าย SMB 14 ไปจ่ายจาก SMB 4						
7	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
8	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
9	ย้าย SMB INC.2 ไปจ่ายจาก SMB INC.3						
10	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
11	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
12	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 2
13	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
15	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
18	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
20	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
23	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
24	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์



บันทึก

ที่	หจส-ส. 10074 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2562	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	- SN2 KT2A (115/22 kV) (SN2 - 2222 , DS. 2227) (DS 2227)
งานที่ทำ	- Replace DS. 2227
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.