



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๑๗.๑๑.๖๒

พ.ศ. ๖๒

ตัดแล้ว

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒..... ตามบันทึก
จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๗/ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	-	เพื่อเปลี่ยน DS SN2 2225	SN2-2222	SMB02BVB-01
		๑๘/ต.ค.๖๒	-	๑๖.๓๐ น.			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SN2-2222 ถึง SMB-02 BVB-01
ในวันที่ ๑๗-๑๘ ๑๐ ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๗๓๙๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต มนต์ชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

ธนิต มนต์ชู
(๐๑๑.๕๒๓๓ น.พ.๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2795
เรียน ผจก. กฟผ. สก.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SMB)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-18 ต.ค. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ทำ	เปลี่ยน DS SN2 2225	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1394/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 6 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22 MW
2	SN2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21 MW
3	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23 MW
4	SMB14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 5.8 MW
5	ย้ายโหลด SMB14 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB04						
6	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -
7	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
8	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
9	ย้ายโหลด หม้อแปลง SN2 KT2A ไปรับไฟจาก SN2 KT3A						
10	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส (2-3)
11	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
12	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 2
13	SN2 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SN2 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
15	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	SMB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 2
22	SN2 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
23	SN2 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
24	ย้ายโหลด หม้อแปลง SN2 KT2A กลับคืนจาก SN2 KT3A						
25	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
26	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส (2-3)
27	ย้ายโหลด SMB14 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMB04						
28	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -
30	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
31	SMB14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
32	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SN2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก


ที่	หจล-ส. 10073 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	- SN2 KT2A (115/22 KV) (SN2 - 2222, 2227) (DS 2225)
งานที่ทำ	- Replace DS. 2225
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.