



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายฉกพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ. กฟผ.

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 2 01 0. 62

ส่งแล้ว

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง
OAS/ น.ค.ค.

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒ (กฟผ.) ตาม
บันทึก จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๓ ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	-	เพื่อเปลี่ยน DS SA2 2215	SA2-2212	SAB01BVB-01
		๔ ต.ค.๖๒	-	๑๖.๓๐ น.			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | วงจร/หม้อแปลง SA2-4T1A จาก SA2-2212 ถึง SAB1BVB-01
ในวันที่ 3-4 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1596

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ รวยประดิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบขยชก. สีขาว .

28 ๑๖. 62

นทพร ตันต์เกียรติกิจ
(๑๐๓.๖ 1๓๓ นพ.๑๖.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2748
เรียน ผจก. นทอ.คพร. กฟผ. ๖๕.

ขั้นตอนการสวิชชิง | แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี SAB)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------------|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | หม้อแปลง SA2-KT1A | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ต.ค. 62 | ระหว่าง | 07.30 น. | ถึง | 4 ต.ค. 62 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | เปลี่ยน DIS SA2 2215 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1396/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริเนียม | | | วันที่ | 30 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | กฟผ. | | | วันที่ | 30 ก.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 1 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์
2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง วันที่ 3 ต.ค. 62 (07.30น.)						
2	SA2-KT1A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- L = 7.86 มพ.
3	SA2-KT2A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- L = 16.36 มพ.
4	ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปจ่ายจาก SA2-KT2A						
5	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
6	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
7	SAB0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 1
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด SA2-KT1A โหลดเป็น 0						
9	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ						
12	SA2-KT2A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 3 ต.ค. 62							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 4 ต.ค. 62 (16.30น.)						
14	SA2-KT2A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
15	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
16	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	SAB0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 1
18	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT2A						
19	SAB0BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
20	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
21	SA2-KT1A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
22	SA2-KT2A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 10071./2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	- SA2 KT1A (115/22 kv) (SA2 - ๒๒1๕ , ๒๒1๖) (DS 2215)
งานที่ทำ	- Replace DS. 2215
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี	ที่	03	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่	04	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.