



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 11 ต.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง (กฟผ.).. ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑๖ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อปรับปรุง Equipotential Load ของ CT 22 KV EMEK	TM-2212	TMA01BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก TM-2212 ถึง TMA1BVB-01
ในวันที่ 16 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1398/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อรรถประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ อภิชาติ รุ่งสว่าง

อภิสิทธิ์ อรรถประเสริฐ
(๐๐๑.5๓๓๓ น.ค.๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

2801

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

กฟผ.ทาม.

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

[Signature]

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT1A สถานีไฟฟ้าท่าม่วง (TMA)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ต.ค. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ปรับปรุง CT.22KV.EMEK ตามใบขอปฏิบัติงาน 1398/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย หริทธิ์ วันที่ ๗ ต.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ ๘ ต.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าท่าม่วง (TMA)						
2	- ย้ายโหลด TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A						
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
5	TMA0BVB-01	ปลด	สับ		TMA	SCADA	CB 22 KV.ขนานเมนบัส
6	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA	SCADA	CB 22 KV.IN01
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ TM-KT1A						
8	TM-2212	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		CB 22 KV.กฟผ.ด้าน KT1A
9	TM-2217	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
10	TMA01BVB-01	Truck "In Service"	ดึงTruck "Out Service"		TMA		
11	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้ %%%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเช้า %%%%%%%%%%						
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
14	TMA01BVB-01	Truck "Out Service"	ดันTruck "In Service"		TMA		
15	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
16	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
17	- จ่ายไฟ TM-KT1A						
18	TM-2217	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
19	TM-2212	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT3A
20	- ย้ายโหลด TM-KT1A กลับคืนจาก TM-KT2A						
21	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA	SCADA	CB เบรกเกอร์ 22 KV.IN01
22	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA	SCADA	CB เบรกเกอร์ 22 KV.ขนานเมนบัส
23	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
24	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 10284 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	- TM-KT1A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2212, 2217)
งานที่ทำ	- ปรับปรุง Equipotential Lead ของ CT 22 kV EMEK
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.