



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 18 ต.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ตำบลวัง (กฟผ.).. ตามบันทึก จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๗ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อปรับปรุง Equipotential Load ของ CT 22 KV EMEK	TM-2222	TMA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TM KT2A จาก TM 2222 ถึง TMA2BVB-01
ในวันที่ 17 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1399

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร จันทร์เกษมกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบอริเขต รุ่งสว่าง
8 ต.ค. 62 กว 2

สทพร จันทร์เกษมกรกิจ
(อ.ก. ๕ แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) 2808
เรียน ผจก. กฟผ. กว

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผ่นฝั่งแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ทบอริเขต)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 8 ต.ค. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าม่วง (KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ ปรับปรุง Equipotential Load	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1399/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 8 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 08-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TM KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 13 MW
2	TM KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 7.5 MW
3	ย้ายโหลด หม้อแปลง TM KT2A ไปรับไฟจาก TM KT1A						
4	TMAVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
5	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 2
6	TMA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA	-	INCOMING 2
7	TM 2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	TM 2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
9	TM KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	TM KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
13	TMA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA	-	INCOMING 2
14	TM 2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
15	TM 2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
16	ย้ายโหลด หม้อแปลง TM KT2A กลับคืนจาก TM KT1A						
17	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	INCOMING 2
18	TMAVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	ขนานบัส
19	TM KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
20	TM KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 10286 /2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv
วันที่ 27 กันยายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	- TM-KT2A [115 / 22 kv 40 MVA] (TM 2222, 2227)
งานที่ทำ	- ปรับปรุง Equipotential Lead ของ CT 22 kv EMEK
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.