



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี (กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	NCS-7012	๒๗ ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟสายส่ง และหม้อแปลง	NCS-7012	NCA2YB-01
๒	NCS KT1A, KT2A	๒๗ ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.) พร้อม ขอควบคุมโหลดไม่เกิน ๒๒๐ MW เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันก Bus Support	NCS-2212	NCABR-11 NCABR-12

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-7012 จาก NCS-7012 ถึง NCA 2YB-01
ในวันที่ 27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1401

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง KT1A, KT2A จาก NCS-2212 ถึง NCABR-11, 12
ในวันที่ 27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ธีรานนท์

18 ต.ค. 62

วิเศษ วัฒนศิริ
ผคฟ. กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ.ศธ., นพอ.กพร.

2916

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี นครชัยศรี 1)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีानนครชัยศรี 1 (กฟผ.) (NCS KT1A//2A , NCS-7012)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 62	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกก Bus Support		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1401/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	20 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
5	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	-
8	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	-
9	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
10	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
11	ย้าย NCA 2YB ไปจ่าย NCA 3YB						
12	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี NCABYS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
13	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NCA02YB-01	สับ	ปลด		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NCA02YS-01	สับ	ปลด		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
16	NCA02YS-03	สับ	ปลด		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
17	ย้าย NCA 12 ไปจ่าย NCA 1						
18	NCA01S-16	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6
19	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	-	-
20	ย้าย NCA 11 ไปจ่าย NCA 3						
21	NCA03S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6
22	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	-	-
23	แจ้งสถานีานนครชัยศรี 1 ปลดใบมีดด้านโหลด NCA BR-11 และ NCA BR-12						
24	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
25	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NCS-7012	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NCS-7017	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
28	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
29	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
30	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
32	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
33	แจ้ง กฟผ.ทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
34	เมื่อชุดปฏิบัติการทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
35	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
36	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
37	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
39	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
40	NCS-7017	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
41	NCS-7012	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
43	NCS-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
44	ย้าย NCA 2YB กลับจาก NCA 3YB						
45	NCA02YS-01	ปลด	สับ		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
46	NCA02YS-03	ปลด	สับ		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
47	NCA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งสถานีานครชัยศรี 1 สับใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส NCA BR-11 และ NCA BR-12						
50	ย้าย NCA 12 กลับจาก NCA 1						
51	NCABR-12	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		NCA	-	-
52	NCA01S-16	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 เบงก์คาร์แค
53	ย้าย NCA 11 กลับจาก NCA 3						
54	NCABR-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		NCA	-	-
55	NCA03S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ข้างร้านไทรทอง
56	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
57	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
58	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
59	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี



บันทึก

ที่ หจล-ส. 10272 /2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลตที่ สฟ.นครชัยศรี
วันที่ 2 ตุลาคม 2562

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS 115 kV Main Bus - 115 kV Line to PEA No.1 (NCS 7012, 7017), ย้ายโหลตไปรับทาง สฟ.SA1 - NCS KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (NCS 2212, 2217) - ใช้ NCS-KT5A Solid จ่าย NCS-KT3A, KT4A, 115 kV Line to PEA No.2 และ ควบคุมโหลตที่ สฟ.NCS ไม่เกิน 220 MW
งานที่ทำ	- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Bus Support
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.