



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Switching Deadline

วันที่ 4 ต.ค. 62

เลขที่ ก.ต.กฟส.(ปบ) ๒๗๖๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิคเตอร์ ๑,๓,๖,๙ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	9 ต.ค. 62	08.30 น.	15.00 น.	ปรับตั้งเสา 14.30 ม. จำนวน 5 ต้น	KSA01S-07 บึงเจริญศักดิ์	KSA01S-08 คลองปะปา	นายวศร ปัทม์มีชัย พชง.๖ ผจก.กฟอ.กฟส. โทร.081-8562901
๒.	KSA03	9 ต.ค. 62	08.30 น.	15.00น.		KSA03S-09 บึงเจริญศักดิ์	KSA03S-11 ปตท.กม.29	
๓.	KSA06	9 ต.ค. 62	08.30 น.	15.00น.		KSA06S-06 ป่าย ม.เกษตร	Dis ชั่วคราว แยก กม. 29	
๔	KSA09	9 ต.ค. 62	08.30 น.	15.00น.		KSA09S-09 บึงเจริญศักดิ์	KSA09S-10 วัดทุ่งกระพังโหม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) อบต.กำแพงแสน ม.๘๘.๑๒๒.กำแพงแสน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์กริช จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๓-๘๕๖๒๙๐๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิคเตอร์ KSA01 จาก KSA1S-07 ถึง KSA1S-08
KSA03 จาก KSA3S-09 ถึง KSA3S-11

ในวันที่ 9 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1403/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,4 พิคเตอร์ KSA06 จาก KSA6S-06 ถึง KSA6S-09
KSA09 จาก KSA9S-09 ถึง KSA9S-10

ในวันที่ 9 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฤทธิชัย ฝาโอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กริช จิตติขานนท์

30 ก.ย. 62

2758

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
๐๘๐. ๓๓๖ ๒๕๖๒.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กฟส. กฟช. กฟด.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจภ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

2 ต.ค. 62

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

อภ.ปบ.(ก3)
-2 ต.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ อบต.กำแพงแสน ม.8,9,12 ต.กำแพงแสน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-ต.ค.-62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1403/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 1 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายรัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ KSA,SPO, TMU						
2	กฟอ.กพส. ทำหนังสือแจ้ง VSPP 4โรงหยุดขายไฟตั้งแต่ 08.30 น. - 15.00 น. บ.ชินทกรีน, บ.บางกอกกรีน, บ.เครน และ บ.สัมมพาวเวอร์						
3	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพผ.		
4	KSA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพผ.		
5	KSA01VB-01	Auto	Manual		KSA		-
6	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		-
7	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		-
8	KSA08VB-01	Auto	Manual		KSA		-
9	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		-
10	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
11	SPO02VB-01	Auto	Manual		SPO		
12	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
13	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
14	SPO07VB-01	Auto	Manual		SPO		
15	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
16	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		
17	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนรับไฟจาก TMU04						
18	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, Alt, GND		กพส.		R กม.29
19	BY Pass KSA01R-02	ปลด	สับ		กพส.		R กม.29
20	KSA01R-02	สับ	ปลด		กพส.		R กม.29
21	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
22	KSA08S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ป้อมยามม.เกษตร
23	KSA01S-16	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านหนองกร่าง
24	KSA01S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กม.29

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก TMU04 (ผ่านไลน์ KSA01)						
26	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ร.ร.การบิน
27	KSA01S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
28	KSA06R-04	สับ	ปลด		กพส.		ร.ร.การบิน
29	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
30	KSA08S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ป้อมยามม.เกษตร
31	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนรับไฟจาก KSA09						
32	KSA03S-26	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
33	KSA03S-25	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
34	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนรับไฟจาก KSA01						
35	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	scada	SF6 ป้อมตำรวจการบิน
36	KSA06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ป้าย ม.เกษตร
37	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วนรับไฟจาก SPO04						
38	SPO04S-06	ปลด	สับ		ทุ่งคอก		SF6 ร้านคาร์แคร์
39	SPO06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทุ่งคอก		SF6 บ้านหนองซัน
40	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนรับไฟจาก SPO06						
41	KSA01S-12	ปลด	สับ		กพส.	scada	SF6 บ้านทะเลบก
42	KSA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์ (บน)
43	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนรับไฟจาก SPO02						
44	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	scada	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
45	KSA09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปั้มเจริญศักดิ์ (ล่าง)
46	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก SPO07						
47	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ้านท่าเสา (บน)
48	KSA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปั้มเจริญศักดิ์ (บน)
49	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
50	Dis ชั่วคราว KSA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยก กม.29
51	KSA03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ซีนิกกรีนเอนเนอร์ยี
52	KSA01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS คลองประปา
53	KSA09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS วัดทุ่งกระพังโหม
54	KSA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปั้มปตท.กม.29
55	แจ้งสถานะไฟดับให้กพส.ทราบ						
56	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1					กพส.	
57	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2					กพส.	
58	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G3					กพส.	
59	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G4					กพส.	
60	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G5					กพส.	

11/11/2564 10:00:00 AM

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G6				กฟส.		
62	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G7				กฟส.		
63	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G8				กฟส.		
64	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G9				กฟส.		
65	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
66	KSA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
67	KSA01VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
68	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
69	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
70	KSA08VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
71	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
72	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
73	SPO02VB-01	Manual	Auto		SPO		
74	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
75	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
76	SPO07VB-01	Manual	Auto		SPO		
77	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		
78	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
79	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
80	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
81	KSA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
82	KSA01VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
83	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
84	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
85	KSA08VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
86	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
87	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
88	SPO02VB-01	Auto	Manual		SPO		
89	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
90	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
91	SPO07VB-01	Auto	Manual		SPO		
92	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
93	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		
94	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				กฟส.		
95	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				กฟส.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				กพส.		
97	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				กพส.		
98	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				กพส.		
99	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				กพส.		
100	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G7				กพส.		
101	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G8				กพส.		
102	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G9				กพส.		
103	Dis ชั่วคราว KSA06	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยก กม.29
104	KSA03S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชินิทกรีนเอนเนอร์ยี
105	KSA01S-08	ปลด	สับ		กพส.		DIS คลองประปา
106	KSA09S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS วัดทุ่งกระพังโหม
107	KSA03S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ป้อมปทท.กม.29
108	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก SPO07						
109	KSA03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.	scada	SF6 ป้อมเจริญศักดิ์ (บน)
110	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	scada	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
111	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับจาก SPO02						
112	KSA09S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.	scada	SF6 ป้อมเจริญศักดิ์ (ล่าง)
113	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	scada	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
114	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนกลับจาก SPO06						
115	KSA01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.	scada	SF6 ตรงข้ามป้อมเจริญศักดิ์ (บน)
116	KSA01S-12	สับ	ปลด		กพส.	scada	SF6 บ้านทะเลบก
117	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วนกลับจาก SPO04						
118	SPO06S-04	ปลด	สับ		ทุ่งคอก		SF6 บ้านหนองชัน
119	SPO04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทุ่งคอก		SF6 ร้านคาร์แคร์
120	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนกลับจาก KSA01						
121	KSA06S-06	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ป้าย ม.เกษตร
122	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.		SF6 ป้อมตำรวจการบิน
123	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนกลับจาก KSA09						
124	KSA03S-25	ปลด	สับ		กพส.		DIS ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
125	KSA03S-26	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
126	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก TMU04 (ผ่านไลน์ KSA01)						
127	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
128	KSA08S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ป้อมยามม.เกษตร
129	KSA06R-04	สับ	สับ คง Nonreclosing, Alt		กพส.		R ร.ร.การบิน
130	KSA01S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
131	KSA06R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ร.ร.การบิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
132	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนกลับจาก TMU04						
133	KSA01S-23	ปลด	สับ		กพส.		DIS กม.29
134	KSA01S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 แยกหนองกร่าง
135	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
136	KSA08S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ป้อมยามม.เกษตร
137	KSA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		กพส.		R กม.29
138	BY Pass KSA01R-02	สับ	ปลด		กพส.		R กม.29
139	KSA01R-02	Nonreclosing, Alt, GND	Normal		กพส.		R กม.29
140	เมื่อพร้อมให้ VSPP 4 โรง ขายไฟเข้าระบบ						
141	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพพ.		
142	KSA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพพ.		
143	KSA01VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
144	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
145	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
146	KSA08VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
147	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
148	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
149	SPO02VB-01	Manual	Auto		SPO		
150	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
151	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
152	SPO07VB-01	Manual	Auto		SPO		
153	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		
154	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		
สิ้นสุด Switching							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

9 ตุลาคม 2562

