


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านรางฝักกระเถิด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-ต.ค.-62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตจ.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1407/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 3 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ นายมนโษ 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
3	DIS ชั่วคราว DOA08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS บ้านรางฝักกระเถิด
4	แจ้ง กฟส.ตจ. ตรวจสอบ DIS DOA1S-10 เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตจ. รับทราบ						
6	แจ้ง กฟส.ตจ. ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทุกชุดงานยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
12	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
15	DIS ชั่วคราว DOA08	ปลด	สับ		ตจ.		DIS บ้านรางฝักกระเถิด
16	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching							

