



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๙๐๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแย้ม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หล.กป.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมวางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๒, ๒๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟภาคสายแรงสูง	ดิสชั่วคราว พันพิศาช ริสอร์ท	ดิสชั่วคราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๒.๘๘๐.๓๕๖.๕ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวณิช ไพจิตร ตำแหน่ง ขม.กป. โทร ๐๘๙๙-๒๑๘๔๔๕๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)

ตำแหน่ง หล.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พัดเตอร์ DBA๐4 จาก Dis สันติคีรีรังสิต ถึง Dis มหิดล วิทยาลัย
ในวันที่ ๒๒, ๒๕ ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1410/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประดิษฐ์ รักษาการ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.วณิช ไพจิตร

(นายประดิษฐ์ รักษาการ)

สำหรับผู้อนุมัติ 2893

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟก.๓

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ (กัณจันทร) 18 ต.ค. 2562
จก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	พันทิศาซีรีส์อร์ท - คลองปรังแดง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22,29 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1410/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 16 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตุน้ำคลองหอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
4	ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟ						
5	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านดอนไร่
6	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ทางเข้าคลองปรังแดง
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS พันทิศาซีรีส์อร์ท
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตุน้ำคลองหอม
13	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
18	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตุน้ำคลองหอม
19	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS พันทิศาซีรีส์อร์ท
22	ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟกลับ						
23	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS ทางเข้าคลองปรังแดง
24	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านดอนไร่
25	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตุน้ำคลองหอม
26	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทั้งถึงรีโครสเตอร์คลองขอม

