



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 10 09 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.....

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี..... ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A&KT2A	๑๕ ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Correct Oil Leak KT2A	NCS-2212	NCABR-11 NCABR-12

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 จงจร/หม้อแปลง NCS-KT1A^{KT2A} จาก NCS-2212 ถึง NCABR-11, NCABR-12
ในวันที่ 15 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1818

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

(Signature)
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

2803

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก..... กฟผ.นครฯ; กฟผ.สท

ขั้นตอนการสวิตชิง..... | แผ่น
แผนผังแนบ..... | แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีงานครชัยศรี 1 (KT1A&2A) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15 ต.ค. 62 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Correct Oil Leak KT2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1418/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมนโฆ ทอญ้อย | | วันที่ 7 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | <i>นดิษฐ์</i> | | วันที่ ๗ ต.ค. ๖๒ |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 ต.ค. ๖๒ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำสวิตชิง							
1	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	Load=2.9 MW
4	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	Load=0.5 MW
5	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA	-	Load= 5.0 MW
6	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	- -	
7	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	Load=0.5 MW
8	**ย้ายโหลด NCA11 ไปรับไฟจาก NCA03**						
9	NCA03S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช่างร้านไทรทอง บน
10	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	-	-
11	**ย้ายโหลด NCA12 ไปรับไฟจาก SAC09**						
12	NCA01S-16	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แค
13	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	-	-
14	แจ้งพนักงานสถานีงานครชัยศรี 1 ดึงห้วงเหลืองลงพร้อมปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ NCABR-11 NCABR-12						
15	เมื่อพนักงานสถานีงานครชัยศรี 1 ดึงห้วงเหลืองลงพร้อมปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ NCABR-11 NCABR-12 แล้วเสร็จ						
16	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดของ NCS-KT1A&KT2A โหลดเป็นศูนย์						
17	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
18	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมิต 22 เควี
19	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงาน Correct Oil Leak KT2A ได้						
20	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
22	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	- -	
23	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	- -	
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
24	เมื่อ กพผ. ปฏิบัติงาน Correct Oil Leak KT2A แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
26	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- -
27	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
28	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
29	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
30	NCS-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
31	แจ้งพนักงานสถานีงานนครชัยศรี 1 ดันห้วงเหลืองขึ้นพร้อมสับไบมีดด้านออกไลน์ของ NCABR-11 NCABR-12						
32	เมื่อพนักงานสถานีงานนครชัยศรี 1 ดันห้วงเหลืองขึ้นพร้อมสับไบมีดด้านออกไลน์ของ NCABR-11 NCABR-12 แล้วเสร็จ						
33	**ย้ายโหลด NCA12 กลับคืนจาก SAC09**						
34	NCABR-12	ปลด	สับ คง Nonreclosing		NCA		- -
35	NCA01S-16	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แค
36	**ย้ายโหลด NCA11 กลับคืนจาก NCA03**						
37	NCABR-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing		NCA		- -
38	NCA03S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช่างร้านไทรทอง บน
39	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
40	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
41	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
42	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		- -
43	NCABR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		- -
44	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
45	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							



บันทึก

ที่ ทจล-ส. 10288 /2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv
วันที่ 30 กันยายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

งานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT1A & KT2A [115 / 22 kv 25 MVA] (NCS 2212, 2217)
งานที่ทำ	- Correct Oil Leak KT2A
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.