



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) ๕๓๕ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์พงษ์ วงษ์พันธ์ุชา  
ชื่อผู้ส่ง นายสรวยฤทธิ์ เกตุมนี่

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข.มชก. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเคอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๕.๓๐ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพาดสาย ใหม่	ดิสบ้านทัง DBA ๔S-๒๓	ดิสชั่วคราว บ้านไผ่ขุย	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๕๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๒ เครื่อง ๔๗๐ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๘๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนรินทร์ คำภีภาค ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๕๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายสรวยฤทธิ์ เกตุมนี่...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DBA4 จาก DBA 4S-23 ถึง Dis ชั่วคราวบ้านไผ่ขุย

ในวันที่ 25.30 ต.ค.62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1436/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เน็ก ธารวรัญญม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นรินทร์ คำภีภาค

(นายเน็ก ธารวรัญญม ๑๓/๑๐/๖๒)  
๑๓.๑๐.๖๒ ณ.อ.บ.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

2887

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กน.ค.ค.

อก.บ.ช.(ค.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน


แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเน็ก ธารวรัญญม)  
ช.ก.บ.น.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านไผ่ขุย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15,30 ต.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1436/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม		วันที่ 17 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย	<i>ศ.ศิริลักษณ์ เฉลิมผลสมิต</i>		วันที่ 17 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 18 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิง						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R ประตูน้ำคลองขอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
4	ย้ายโหลด DBA04R-01(ประตูน้ำคลองขอม) บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04R-03(บ้านดอนยาว)						
5	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS บ้านดอนไร่
6	DIS ชั่วคราว DBA04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ไผ่ขุย
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DBA04S-23	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ตลาดบ้านทึง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเฝ้าไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเฝ้าไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
12	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R ประตูน้ำคลองขอม
13	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R ประตูน้ำคลองขอม
16	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
19	DBA04S-23	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS ตลาดบ้านทึง
20	ย้ายโหลด DBA04R-01(ประตูน้ำคลองขอม) กลับจาก DBA04R-03(บ้านดอนยาว)						
21	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS ไผ่ขุย
22	DIS ชั่วคราว DBA04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านดอนไร่
23	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R ประตูน้ำคลองขอม
24	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานรับจำหน่าย บ้านตั้ง-บ้านไม่ดูแล

