



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline  
วันที่ 18 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปอ.) ๒๓๕๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 15 ต.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน ระบบสายส่ง ตั้งแต่ สฟ.บ่อพลอย ถึง แอร์เบรคสวิทช์ BOP๕YS-๐๗ ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒	๑๐.๐๐น.	๑๔.๐๐ น.	ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผบอ. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการแก้ไข จุดร้อนแรงต้าน ในไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ที่ แอร์เบรคสวิทช์ รหัส BOP๕YS-๐๗ (เอื้องปากทางชีก้านิว) โดย ขอตัดกระแสไฟฟ้าในไลน์สายส่งตั้งแต่ สฟ.บ่อพลอย ถึง แอร์เบรคสวิทช์ รหัส BOP๕YS-๐๗ (เอื้องปากทางชีก้านิว)	สฟ. บ่อพลอย	แอร์เบรค สวิทช์ รหัส BOP๕YS-๐๗	นายอนุชาคำสีดา ๐๙๗-๑๙๗๓๓๗๙๙

หมายเหตุ:

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชาคำสีดา ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๙๗-๑๙๗๓๓๗๙๙  
๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

☞ สฟ.1260 จับเดี่ยว.

ลงชื่อ (นายสุริยชัย สุทธิสิริกุล)  
(ตัก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓))  
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พีดเตอร์ BOP5YB จาก สฟ.บ่อพลอย ถึง BOP5YS-๑7.  
ในวันที่ 20 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิทช์ซึ่งเลขที่ 1437  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิทช์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ 4 พย กกพร อดิศักดิ์ อธิกรัง ประสานงานตรงต่อไม่ติด, พยอนุชา. ๓๕๓๓  
ลงชื่อ กกพร อดิศักดิ์ อธิกรัง  
(๑๐๖.๖ แทน พย.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.บพค., กฟย. นกจ.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐) 16.๑๐.๖๒

ขั้นตอนสวิทช์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์  
15 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |  |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ABS 115 เควี รหัส BOP05YS-07 บริเวณก่อนแยกปากทาง บ.ซีการ์นิวส์   |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 20-ต.ค.-62   | ระหว่าง  | 10.00 น. ถึง 14.00 น.                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กษบ.(ก.3)  | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1437/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ   |          | วันที่ 16 ตุลาคม 2562                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 16-10-62                        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 16 ต.ค. 62                      |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ก่อนสั่ง Switching order ให้ดำเนินการ Switching no.1260 แล้วเสร็จก่อน (ดับไฟเมนบัส 115 เควี สถานี บ่อพลอย)						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานี บ่อพลอย รหัส BOP05YB-01 ให้ปลดอยู่พร้อมใบมีด BOP05YS-01,02						
3	หลังย้ายโหลดไลน์สายส่ง 115 เควี ที่จ่ายไฟ บ.ซีการ์นิวส์ จะรับไฟจากสถานี ดอนเจดีย์ (DOA05YB-01)						
4	DOA05YB-01	Auto	Manual		DOA		-
5	BOP05YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ทกจ.		ABS ก่อนแยกปากทาง บ.ซีการ์นิวส์
6	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) แก้ไขจุดร้อน BOP05YS-07 ได้						
7	เมื่อชุด Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) แก้ไขจุดร้อน BOP05YS-07 แล้วเสร็จ						
8	BOP05YS-07	ปลด	สับ		ทกจ.		ABS ก่อนแยกปากทาง บ.ซีการ์นิวส์
9	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ใบสั่งทำ สวิตชิง 16-10-62

