



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๘๗๓ ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

Switching Deadline

วันที่ 15 ต.ค. 62

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.กำแพงแสน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายจำหน่าย พิดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า  
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA06	18 ต.ค.62	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา 12 ม.	KSA03S-25 ท่ารถคู่ ม.เกษตร	KSA06S-28 หอพักสิริภัทร์	นายทุนทรัพย์ กระเช้าเพชร พขง.๕ ผกส.
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑๒ อ.กำแพงแสน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิริวัณท์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พขง.๖ โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\* ใช้งานจริงด้วย สท. 1404

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KSA06 จาก KSA3S-25 ถึง KSA6S-28  
ในวันที่ 18 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1438/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.สถานีฯ จิตติขานนท์

10 ต.ค. 62

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2833  
เรียน ผจก. กฟอ. กพส.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก3)

11 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน                      ช.ท่ารถตุ้ม.เกษตร (ม.12 ต.กำแพงแสน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน                      18 ต.ค. 62                      ระหว่าง                      08.30 น.                      ถึง                      16.30                      น.
3. ผู้ขอทำงาน                      กพส.                      งานที่ทำ                      ปรับปรุงระบบจำหน่าย                      ตามใบขอปฏิบัติงาน                      1438/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย                      นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง                      วันที่                      10 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย                      *กพส. ร่มโพธิ์ทอง*                      วันที่                      10 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย                      \_\_\_\_\_                      วันที่                      \_\_\_\_\_
7. สั่งทำสวิตชิงโดย                      1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต                      (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช                      (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร                      (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
3	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
4	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน ไปจ่ายจาก KSA09						
5	KSA03S-26	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
6	KSA06S-28	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		DIS ท่อพักศิริพัฒน์
7	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
8	KSA03S-25	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟแก่ชุดทำงาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
13	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ***							
14	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
16	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
19	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน กลับจาก KSA09						
20	KSA03S-25	ปลด	สับ		กพส.		DIS ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
21	KSA06S-28	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ท่อพักศิริพัฒน์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
22	KSA03S-26	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
23	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
24	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
*** สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด ***							

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

18 ตุลาคม 2562

- ⊞ จุดปฏิบัติงาน
- พื้นที่ค้ำไฟ
- ⚡ จุด Shot Ground

