



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

ที่ 16 ต.อ. 62

เลขที่ ก.๓ อพท. (บน) ๒๖๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถิภพษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟล.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุททอง ตามแผนผังสิ่งขบแนบ
จำนวน ๕ แผนผังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๘ อุททอง	๒๑-๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหนดเพื่อตัดเป็นการ ทดสาย ๓๕ KV โรงไฟฟ้าอุททอง พลาสมา	DIS ชั่วคราว จุด A	DIS ชั่วคราว จุด B	นายวัฒนา อนุศรี ทพ.ปบ. ๐๘๑-๘๐๑๑๕๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒนา อนุศรี ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟล.อุททอง โทร ๐๘๑-๘๐๑๑๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประยุทธ เขียวหวาน)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟล.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UT๘8 จาก Dis ชั่วคราว A ถึง Dis ชั่วคราว B

ในวันที่ 21-22 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิงเลขที่ 1441/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนา อนุศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๖ วัฒนา อนุศรี

18 ต.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คท.)

2848

เรียน ผ.จก. กฟล.อุททอง

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

จ.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายประยุทธ เขียวหวาน)

๐๘๑-๘๐๑๑๕๓๓

ขั้นตอนการสวิงชิง 2 แผน



แผนผังแนบ 2 แผน

ผจท. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ในไลน์ UTG08 หน้าโรงไฟฟ้าอุ้มทองพลาสมา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21 - 22 ต.ค 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.อทอง. งานที่ทำ ปักเสาเข้าโรงไฟฟ้า ตามใบขอปฏิบัติงาน 1307
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 13 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 ต.ค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15 ต.ค 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. เพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	กฟอ.แจ้งว่าโรงไฟฟ้าอุ้มทองไปโอแมส ไม่ได้ขนานไฟ						
3	แจ้งให้พนักงาน สถานีฯ อุ้มทอง Off sw. ground Relay ของ วงจร UTG07,08						
4	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		
5	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.	R	หนองไธสง
6	-ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG07						
7	UTG02S-16	ปลด	สับ		อทอง.	DIS	ตรงข้ามสภท.พลับพลาไชย
8	Dis ชค. UTG08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.	DIS	จุด B
9	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	Dis ชค. UTG08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.	DIS	จุด A
11	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
14	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
15	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	
16	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทอง.	R	หนองไธสง
17	แจ้งให้พนักงาน สถานีฯ อุ้มทอง On sw. ground Relay ของ วงจร UTG07,08						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 21 ต.ค.62 ***						
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
22	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	
23	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	Dis ชค. UTG08	ปลด	สับ		อทอง.	DIS	จุด B
25	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	
	*** สิ้นสุด Switching วันที่ 21 ต.ค.62 ***						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เริ่มสวิตชิงวันที่ 22 ต.ค.62						
27	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
28	-เมื่อพร้อมดับไฟ						
29	Dis ชค. UTG08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS จุด B
30	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
31	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
32	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
33	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
34	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 22 ต.ค.62 ***							
35	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
36	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
37	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
38	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
39	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R หนองไธสง
40	แจ้งให้พนักงาน สถานีฯ อู่ทอง Off sw. ground Relay ของ วงจร UTG07,08						
41	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	Dis ชค. UTG08	ปลด	สับ		อทง.		DIS จุด A
43	-ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก UTG07						
44	Dis ชค. UTG08	ปลด	สับ		อทง.		DIS จุด B
45	UTG02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ตรงข้ามสกต.พลับพลาไชย
46	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
47	UTG02R-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		อทง.		R หนองไธสง
48	แจ้งให้โรงไฟฟ้าอู่ทองไบโอแมส และ อู่ทองไบโอเพาเวอร์ ขนานไฟปกติ						
49	แจ้งให้พนักงาน สถานีฯ อู่ทอง On sw. ground Relay ของ วงจร UTG07,08						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ผู้ควบคุมงาน

