



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

23 ต.ก. 62

เลขที่ กต.คกข.(ปบ.) ๖๑๖๒/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาครจ. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF4	๒๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขสายต้นDDE อาร์ค ละลาย	SMF๔S-๐๓	SMF๔S-๐๔ SMF๓S-๐๓ DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่ก่อน ถึงเจษฎาฯ.๘	นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.ห้วยวังวน ม.บึงหว้า อ.ห้วยทับทัน จ.พิจิตร

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพันธ์ุ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินข่งจู)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ SMF๐4 จาก SMF4S-03 ถึง DS ชื่อทรงกึ่ง 18 มย ๖๒ SMF 3S-04
ในวันที่ ๒7-10-62 ตั้งแต่เวลา ๐800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1442/62
SMF 4S-04

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ศร.ดร. นงนพรัตน์
18 ต.ก. 62 เรศพร อังติเดชศิริ
(๐๐๖.6 1๓๓ นพ.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2909

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟฟ. โคกขาม
อก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายเสอพงษ์ แก่นจันทร์)

จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ถนนหน้าวัดเจษฎา - ก่อนถึงสะพานแก้วมิ่ง			
กำหนดวันที่ทำงาน	27/10/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	27/10/2562 เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	<u>กฟผ. โคราช</u>	งานที่ทำ	แก้ไขสายต้น DDE. ในไลน์ SMF04 อาร์คละลาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1442/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			วันที่ 18 ต.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 21 ต.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMF, SXA							
1	ย้ายโหลด SMF01 บางส่วนไปรับไฟจาก SXA03						
2	SXA-03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	SMF05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
7	SMF01S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 สามแยกไปศาลพันท้าย
8	SMF05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
9	SMF01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS โรงพักโคกขาม
10	SMF05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
11	SXA-03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
13	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
14	SMF05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
15	ย้ายโหลด SMF04, 02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF01						
16	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
17	SMF04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
18	SMF01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
19	SMF02S-12	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หลังวัดกำแพง
20	SMF02S-14	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ก่อนโค้งยายขาว
21	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ก่อนถึงเจษฎา ซอย 8
22	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		
24	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
25	SMF08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		(พบใบเบรคมือ Manual ทบ. ท. 1.0.0.0)
26	SMF04S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
27	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				คกข.		
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				คกข.		
29	SMF04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
30	SMF04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				คกข.		
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				คกข.		
33	SMF04S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
34	SMF08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		
35	ย้ายไหลด SMF04,02 บางส่วนคืนจาก SMF01						
36	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		-
37	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		-
38	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		คกข.		DIS ก่อนถึงเจษฎา ซอย 8
39	SMF02S-14	สับ	ปลด		ศุภชัย		SF6 ก่อนโค้งยายขาว
40	SMF02S-12	ปลด	สับ		ศุภชัย		SF6 หลังวัดกำพร้าว
41	SMF01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
42	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		
43	SMF04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		
44	ย้ายไหลด SMF01 บางส่วนคืนจาก SXA03						
45	SXA-03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		
46	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภชัย		
47	SMF05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		
48	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภชัย		
49	SMF05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
50	SMF01S-06	ปลด	สับ		คกข.		DIS โรงพักโคกขาม
51	SMF01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 สามแยกไปศาลพันท้าย
52	SMF05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
53	SXA-03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		
54	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย		
55	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย		
56	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	SMF05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							

สมุทรศาสตร์ 6

