



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต ภาณุจนะ

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ส่งแล้ว

26 /

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ร็อดอนเสา คอร.๑๒ ม. /
สถานีไฟฟ้า..... ท่ามะกา๑/บ้านโป่ง๒..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK09	๒๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านไม้แถว	TMK09S-19 อ้อกระทุง	Dis ชั่วคราวแบ่งแดน ท่ามะกา-กรับใหญ่ ชุดที่ 2	นาย สราวุธ ดีพรม โทร ๐๘๓-๓๑๖๑๑๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิตินันทร..... ตำแหน่ง วิศว.๖..... โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายเรวัต ภาณุจนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อ้อกระทุง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ TMK09 จาก TMK09S-19 ถึง DIS.๕.๑. แขวง 1๑๖๕ ท่ามะกา. กรับใหญ่
ในวันที่ 23 ต.ค 62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1443/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภมิตร จิตรมานะสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สราวุธ ดีพรม

(นายสุภมิตร จิตรมานะสิทธิ์)
อสก.๓แนวพ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2849

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา-กฟอ.กรบ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | TMK9S-19 ออกระหุง - Dis ชด.แบ่งแดน ท่ามะการับใหญ่ ชุดที่2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14 ต.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | ทมก. | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1443/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 14 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | วันที่ 14 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 15 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	BPB11R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.	R	รร.กรับใหญ่
2	เมื่อชุด กพอ.ทมก.พร้อมดับไฟทำงาน						
3	Dis ชด.แบ่งแดน. กพอ. 2	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.	DIS	ค้ำทับ ทมก. - กรณ. ชุดที่ 2
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กพอ.ทมก.ทราบ						
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
8	BPB11R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กรณ.	R	รร.กรับใหญ่
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุด กพอ.ทมก.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา	น.		
11	BPB11R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.	R	รร.กรับใหญ่
12	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	หน้าวัดศรีอพนัน
13	DIS ชด.	สับ	ปลด		กรณ.	DIS	แบ่งแดน ทมก.-กรณ.ชุดที่2
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
16	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
17	BPB11S-19	ปลด	สับ		กรณ.	DIS	หลังตลาดห้วยกระบอก
18	TMK09S-19	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	ออกระหุง
19	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	หน้าวัดศรีอพนัน
20	BPB11R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กรณ.	R	รร.กรับใหญ่
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิบัติงานวันที่ 23 ต.ค. 2562

เวลา 8.00 - 17.00 น.

การจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

