



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ศ. ๕๓๖๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายณัฏพรณ์ วงษ์อินชื้อนา ตำแหน่ง เอก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทอ.

ด้วยการไฟฟ้า ทอ.ทอ.ทอ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
 ลักษณะแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓	๒๔/๑๐/๖๒	๐๙.๓๐	๑๖.๐๐	เปลี่ยน Tiewire จำนวน ๑๐๐ ต้น	VLA๓R-๐๓ Rec.ขนส่ง	VLA๓S-๐๔ SF๖.ปรังกาสิ	สมชาย รื่นประเสริฐ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.อง.จิ.น.จันทรย์
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ พ.ท.พ.ท.สุชพิณิจ ตำแหน่ง วศก.๔ โทร ๐๙๐๔๕๒๑๑๘๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์
 (นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทอ.ทอ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
 เรียง อก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร (๗๗๕๐) (๖๖๕๐๕๕)
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ VLA๐3 จาก VLA3R-01 ถึง VLA3S-04
 ในวันที่ ๒4 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐9.30 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1404/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริศักดิ์ อธิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.ทอ.ทอ.ทอ.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **2895**
 เรียง ผจก.ทอ.ทอ.
 อก.ว.ว.(ก.๓)

ผู้อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ลงชื่อ นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์
 (นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทอ.ทอ.
 ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น
 แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

18 ต.ค. 2562
 (นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)
 ชก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก3)

ส่งเอกสารทาง,
 อิเล็กทรอนิกส์
 8 ต.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณหน้าขนส่งทองผาภูมิ - บ้านปรังกาสี (VLA03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ต.ค. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทก. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย VLA03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1444/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 16 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ทก.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
5	VLA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ทก.	SCADA	R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
6	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing,GND		รถ ทก.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
7	-ทำ By Pass รีโคลสเซอร์ VLA03R-03 (บ้านพุน้ำร้อน)						
8	Sw. By Pas	ปลด	สับ		รถ ทก.		DIS VLA03R-03 (บ้านพุน้ำร้อน)
9	VLA03R-03	สับ	ปลด		รถ ทก.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
10	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟโหลด VLA03S-05 (ตรงข้ามบ้านดงสัก) รับไฟจาก VLA02S-07 (ไร่แก้วมังกร)						
11	-ย้ายโหลด VLA03 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA02						
12	VLA03S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ ทก.		SF6 ตรงข้ามบ้านดงสัก
13	VLA03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ทก.		SF6 บางกระสี
14	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
15	VLA03R-01	สับ	ปลด		รถ ทก.	SCADA	R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
16	แจ้ง กฟส.ทก. ปลดใบมิดด้านออกไลน์ รีโคลสเซอร์ VLA03R-01 (หน้าขนส่งทองผาภูมิ) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ทก.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
25	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
27	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	แจ้ง กฟส.ทก. สับใบมิดด้านออกไลน์ รีโคลสเซอร์ VLA03R-01 (หน้าขนส่งทองผาภูมิ) เข้าทั้ง 3 เฟส						
29	VLA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ ทก.	SCADA	R หน้าขนส่งทองผาภูมิ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	-ย้ายโหลด VLA03 บางส่วนกลับจาก VLA02						
31	VLA03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ทภ.		SF6 บางกระสี
32	VLA02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ทภ.		DIS ไร่แก้วมังกร
33	-นำ รีโคลสเซอร์ VLA03R-03 (บ้านพุน้ำร้อน) เข้าระบบ						
34	VLA03R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		รถ ทภ.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
35	Sw. By Pas	สับ	ปลด		รถ ทภ.		DIS VLA03R-03 (บ้านพุน้ำร้อน)
36	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
39	VLA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
40	VLA03R-03	Nonreclosing,GND	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานดับไฟเปลี่ยน Tiewire วงจร VLA03 24 ต.ค.62 09.30 -16.00

