



Switching Deadline

วันที่ 11 ต.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ กสท.ท.บ. (ป.ช.) ๒๐๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงค์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ. กระทบแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน. แก้วไสยเคเบิล.F.๖. อวอร์ดชำรุดใกล้ขาด...ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F.๖ SAA	๑๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานแก้ไขสายเคเบิลแรงสูงไลน์ F.๖ อารีดตรงสเปเซอร์ใกล้จะขาด บริเวณฝั่งตรงข้าม บ.มันยางการทอฯ (ตามรายงาน Patrol Man)	จุดปลด DDE หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างวงเซง	SF๖ KTA ๖S-๐๖	นายต๋องชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชม.ปบ.กทบ. โทร.๐๘๕-๗๘๘๓๖๖
๒	F.๖ SAA	๑๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS SAA ๖S-๐๓	DIS SAA ๖S-๐๔ SF๖ KTA ๑๐S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๓๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๖-๐๑๘๕๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ SAA02 จาก DDE หน้าร้านทอฯ ถึง KTA 6S-06
ในวันที่ 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1452/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 พิดเคอร์ SAA06 จาก SAA6S-03 ถึง SAA6S-04, KTA 10S-03
ในวันที่ 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 010B 7S-04

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร ตันดิลกธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอสมชาย สกมทินท์

สกพร ตันดิลกธรรม
(๐๐๖. 6 แทน นน.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ คปบ.(คฟ.) 2834

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.



อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 1 ต.ค. 2562
๑๓ ต.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ฝั่งตรงข้าม บ.นันทนาการทอ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 13-ต.ค.-62 | ระหว่าง 08:30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กทบ. | งานที่ทำ แก๊สสายเคเบิล สเปนเซอร์ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1452/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 10 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 10 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 11 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SA1 KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 2.0 MW
2	SA1 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAA01VB-01	Auto	Manual		SAA		-
4	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		-
5	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 1.3 MW
6	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 9.6 MW
7	KTD02VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.3 MW
8	KTD03VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.3 MW
9	ย้ายโหลด SAA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTD02						
10	KTD02S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬหาราษฎร์
11	SAA01S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
12	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนानบัส
13	SAA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS โชว์รูมโตโยต้า
14	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
15	SAA01S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
16	ให้ล๊อคคาน SF6 ข.ร่วมใจ รหัส KTA06S-06 และ SF6 ผ้าขนหนู รหัส KTA10S-03						
17	เมื่อพร้อมกับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
18	SAA06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้าม ซอยเจริญรัชดา
19	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างวงนเฮง (SAA02) (DDE ถึง SF6 KTA6S-06 ไม่มีโหลด)						
20	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างวงนเฮง แล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1					กทบ.	
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2					กทบ.	
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3					กทบ.	
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4					กทบ.	
25	จุดที่ปฏิบัติให้ตั้ง Manual วงจร SAA10 และสายส่ง 115 เควี ไว้ตลอด						
26	SAA01YB-01	Auto	Manual		SAA		-
27	ONB03YB-01	Auto	Manual		ONB		-
28	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA		-
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานดำเนินการได้						
30	SA1 KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
31	SA1 KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
32	SAA01VB-01	Manual	Auto		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
33	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
34	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
35	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	
36	KTD02VB-01	Manual	Auto		KTD		-	
37	KTD03VB-01	Manual	Auto		KTD		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
38	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ							
39	SA1 KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
40	SA1 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
41	SAA01VB-01	Auto	Manual		SAA		-	
42	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		-	
43	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		-	
44	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-	
45	KTD02VB-01	Auto	Manual		KTD		-	
46	KTD03VB-01	Auto	Manual		KTD		-	
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1					กทบ.		
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2					กทบ.		
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3					กทบ.		
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4					กทบ.		
51	SAA06S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้าม ขอยเจริญรัชดา	
52	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างง่วนเฮง							
53	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างง่วนเฮง แล้วเสร็จ							
54	ให้ปลดลอคคาน SF6 ซ.ร่วมใจ รหัส KTA06S-06 และ SF6 ผ้าขนหนู รหัส KTA10S-03							
55	ย้ายโหลด SAA06 บางส่วน กลับคืนจาก KTD02							
56	SAA01S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค	
57	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส	
58	SAA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS โข้วรูมโตโยต้า	
59	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส	
60	SAA01S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค	
61	KTD02S-07	สับ	ปลด,ลอคคาน		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬหาราษฎร์	
62	SAA01YB-01	Manual	Auto		SAA		-	
63	ONB03YB-01	Manual	Auto		ONB		-	
64	SAA10VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
65	SA1 KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
66	SA1 KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
67	SAA01VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
68	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
69	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
70	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	
71	KTD02VB-01	Manual	Auto		KTD		-	
72	KTD03VB-01	Manual	Auto		KTD		-	
สิ้นสุด Switching								

