



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.)-2908/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถิภพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางผักเจด
ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘	๒๔ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางผักเจด	DIS ชั่วคราว บ้านรางผักเจด	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านรางผักเจด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง พชง.๖ ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DOA8 จาก DIS บ้านรางผักเจด ถึง DOA1S-10
ในวันที่ 24 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1458/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส โสภณพันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอาคม แจ่มสว่าง
16 ต.ค. 62

สมพร ตันตติโก
(๐๐๖.6/๓๗๗ นพ.๓๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2908
เรียน ผจก. ๖๓๕.๓๗


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายฉลองโพธิ์ทอง แกนจันทร์)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓) **ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว**

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านรางผักเถด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1458/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	18 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18-10-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ต.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
4	DIS. ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านรางผักเถด
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
8	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		-
13	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
14	DIS. ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านรางผักเถด
15	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

