

Switching Deadline  
วันที่ 23 ต.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ปน.) ๒๐๙๐ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ พงษ์พันธ์ุหา  
ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลัมย์

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน.จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พวดสาย.๑๑๕. ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	27 ต.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง115 ไปสถานี บางเลนชั่วคราว บางเลน 2	Disชด.สวน กล้วยไม้	SLY105-06- SLY095-10	นายสุนทร มากคล้าย พงษ. กกค.๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกอริยะถนนที่๑๒,ม.๑๑-๑๒.ต.บางระกำ,สวนกล้วยไม้แอร์ออคิตส์บริษัท. SBK.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทพ.ปน. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสงวน นาคลัมย์)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY8 จาก Disชด.สวนกล้วยไม้ ถึง SLY105-06, SLY95-10  
ในวันที่ 27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่ 1459/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรเทพ ไร่โพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง  
18 ต.ค. 62

สพพร ตันตักกตรกิจ  
(อ.ก. 6 แทน นว.คท.)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2910  
เรียน ผ.จก. กฟอ.บางเลน.  
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจฟ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
21 ต.ค. 62  
ช.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ทางเข้าริยะแลนด์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บล.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควีไปสถานีบางเลน 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1459/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 18 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโษ 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
4	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
5	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
6	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
7	ย้ายโหลด SLY 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA 6						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS โหลด BEA06	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	SLY09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โค้งโรงงานวิทยุ
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	DIS โหลด SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS สวนกล้วยไม้
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
17	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
18	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
19	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ร้านกึ่งเก้
20	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
21	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
25	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
27	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
28	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
29	แจ้งหน้างาน ปลดช้อตกราวด์ จุด G1						
30	แจ้งหน้างาน ปลดช้อตกราวด์ จุด G2						
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	DIS โล้น SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS สวนกล้วยไม้
33	ย้ายโหลด SLY 8 บางส่วนกลับจาก BEA 6						
34	SLY09S-10	ปลด	สับ		บล.		SF6 โค้งโรงงานวิทยุ
35	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
36	DIS โล้น BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
37	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
38	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
39	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
40	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ร้านกึ่งเก้
41	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
42	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

