



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอแก้ไขจุดร้อน

Switching Deadline

วันที่ 19 ต.ค. 62

เลขที่ กค.คกช.(ปบ.) ๒๗๑๓ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF6	๒๑ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF6S-06	ใบมีดเปิดวงจร	ชุดhot liner ละเอียด
๒	SMF9	๒๑ ต.ค. ๖๒			แก้ไขจุดร้อน	SMF9S-05	ใบมีดเปิดวงจร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หล.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินข่งจู)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ SMF6 จาก SMF6S-06 ถึง
ในวันที่ 21/๑๐/๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1467/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ SMF9 จาก SMF9S-05 ถึง
ในวันที่ 21/๑๐/๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
พนักงานศูนย์ฯ นาย 18 ตุลาคม 62 ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๐๙-๙๙๑-๙๙๒ ๙๖๖๖ พันธุ์

สำหรับผู้อนุมัติ

2892

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.๑๗๗

อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. (สถานี))


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

18 ต.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจูดร็อนไวมิต SMF06S-06, SMF09S-05						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ต.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	21 ต.ค. 62	เวลา	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คกช.	งานที่ทำ	แก๊ซจูดร็อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1467/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ					วันที่	18 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	18 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	เมื่อพร้อมแก๊ซจูดร็อน ไวมิต รหัส SMF06S-06 ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่						
3	ย้ายโหลด วงจร SMF06 บางส่วน (4 MW) ไปรับไฟจาก วงจร SMF05						
4	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- 24.3 MW
5	SMF05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 3.5 MW
6	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- 24.1 MW
7	SMF06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 9.6 MW
8	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
9	SMF05S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 ประตุน้ำแก้มลิงลัดตะเคียน
10	SMF06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ตรงข้าม อบต.บ้านไร่
11	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
12	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
13	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
14	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟภ.คกช. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
15	เมื่อแก๊ซจูดร็อน ไวมิต รหัส SMF06S-06 ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่ แล้วเสร็จ						
16	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
17	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
18	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
19	SMF05S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 ประตุน้ำแก้มลิงลัดตะเคียน
20	SMF06S-06	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้าม อบต.บ้านไร่
21	SMF05S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ประตุน้ำแก้มลิงลัดตะเคียน
22	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
23	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
24	SMF05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
25	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SMF06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
27	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อน ไบมีด รหัส SMF07S-08 บริษัท พรเจริญ						
28	ย้ายโหลด วงจร SMF09 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SMF07						
29	SMF07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 3.35 MW
30	SMF09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 4.5 MW
31	SMF07S-08	ปลด	สับ		คกช.		DIS บริษัท พรเจริญ
32	SMF09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS วัดโคกขาม
33	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟผ.คกช. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
34	เมื่อแก้ไขจุดร้อน ไบมีด รหัส SMF07S-08 บริษัท พรเจริญ แล้วเสร็จ						
35	SMF09S-05	ปลด	สับ		คกช.		DIS วัดโคกขาม
36	SMF07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS บริษัท พรเจริญ
37	SMF07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		-
38	SMF09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							