


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหมู่ 1,3,8 ต.คองลงจินตา (SAB05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAB ตามใบขอปฏิบัติงาน 1468/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกัศศีสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 17 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
5	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.	SCADA	R วัดวัง
6	KTE07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ กทบ.	SCADA	R วัดบางยาง
7	-ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE07						
8	KTE07S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
9	KTE07S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ สพร.	SF6	ก่อนแยกรร.หนองนกไข่
10	DIS ชค. SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สพร.	DIS	คลองลาดบัว
11	KTE07S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ สพร.	SF6	ก่อนแยกรร.หนองนกไข่
12	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
13	SAB05S-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สพร.	DIS	ป้อมตำรวจวัดปรีดาราม
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
19	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
20	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพร.	SCADA	R วัดวัง
21	KTE07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ กทบ.	SCADA	R วัดบางยาง
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
24	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
26	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
27	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
28	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
29	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.	SCADA	R วัดวัง
30	KTE07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ กทบ.	SCADA	R วัดบางยาง

