



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 25 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(นบ.) 5248  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสานิตย์ เจริญศิริ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

## ส่งแล้ว

g h

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูง ตรงข้ามสถานีสามพราน ๓ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๑๑	๓๐ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาแรงสูง	เบรกเกอร์ F๑	SAC๑S-๐๒ DISชั่วคราว เชิงสะพาน	นายพิสิทธิ์ หลงสมบูรณ์ ๐๘๙-๘๓๖๕๑๙๘
๒	SAC๐๖					เบรกเกอร์ F๖	SAC๖S-๐๒ SAC๖S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ข.ผ.ป. โทร ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสานิตย์ เจริญศิริ)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC1 จาก SAC1VB-01 ถึง DIS ๓๓ ล=พจนกัลย์วรา  
ในวันที่ 30 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1469
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC6 จาก SAC6VB-01 ถึง SAC6S-03  
ในวันที่ 30 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1469
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ป.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี  
เจริญทรัพย์ อิงกรทอง  
(๐๘๙ ๓๓๖ ๕๑๙๘)

สำหรับผู้อนุมัติ 2913  
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. สามพราน  
อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)  
๒๑ ต.ค. ๖๒

ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)  
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณเชิงสะพานท่าจีน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1469/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	25 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC01VB-01	Auto	Manual		SAC		- L = 1.53 MW
4	SAC02VB-01	Auto	Manual		SAC		- L = 3.32 MW
5	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		- L = 2.03 MW
6	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
7	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		-
8	ย้ายโหลดวงจร SAC6 ฝากวงจร SAC2						
9	PMB06S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตึกขาว (ตรงข้ามโลตัส)
10	SAC06VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
11	ย้ายโหลดวงจร SAC1 ฝากวงจร SAU05						
12	SAC01S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านแดงโม
13	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
15	SAC06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงหล่อพระ
16	DIS ชั่วคราว.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS เชิงสะพานกลับรถ
17	SAC01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
18	SAC06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
19	ตรวจสอบ SAC01S-02 (SF6 ร้านไก่อ่าง) และ SAC06S-02 (SF6 โรงปูนท่าท่อ) อยู่สถานะ "OFF" พร้อมถือคาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
24	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
25	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
26	SAC02VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
27	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
28	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		- -
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
29	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
34	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
35	SAC02VB-01	Auto	Manual		SAC		- -
36	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
37	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		- -
38	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
39	SAC01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
40	SAC06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
41	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงหล่อพระ
42	DIS ชั่วคราว.	ปลด	สับ		สพร.		DIS เชิงสะพานกลับรถ
43	ย้ายโหลดวงจร SAC1 คีนจากวงจร SAU05						
44	SAC01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		- -
45	SAC01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รั้วแดงโม
46	ย้ายโหลดวงจร SAC6 คีนจากวงจร SAC2						
47	SAC06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		- -
48	PMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ดึงขาว (ตรงข้ามโลตัส)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
49	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
50	SAC01VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
51	SAC02VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
52	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
53	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
54	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีไปไฟเปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ตรงข้ามสถานีสามพราน 3

