



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บ.ช.(รล.) ๒๓๗๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 62

วันที่ 18 ต.ค. ๒๕๖2
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบ CSCS ไม่ส่งค่า FAULT CURRENT สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังส่งเขตนับ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3VB-01, 4VB-01, 5VB-01	๓ พ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบระบบ CSCS ไม่ส่ง ค่า FAULT CURRENT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ล.ก.บ.ช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA3,4,5 จาก KSA3VB-01 ถึง KSA4VB-01 และ KSA5VB-01
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1005
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.ช. ๕/ก.๓ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณภรณ์ พยัคฆวงศ์

19 ต.ค. ๖๒

นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
๑๘๐. ๓๗๖. ๒๕.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.บ.ช.(คฟ.) 3027
เรียน ผคก. กฟภ.๓ ก.บ.ช.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผคฟ. 1 (สถานี KSA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐9.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
วศก.๑ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
วศก.๑ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 62	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1475/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	28 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒๘ ต.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๒๙ ต.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	ชุดทำงานจะทำการตรวจสอบที่เบรกเกอร์ KSA03VB-01 และ KSA04VB-01 ก่อน						
3	ย้ายโหลด KSA03 ไปจ่ายจาก KSA10						
4	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- 3.5 MW -
7	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- 3.6 MW -
8	KSA03S-04	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น วงจรบน
9	KSA03VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
10	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
11	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
12	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
13	ย้ายโหลด KSA04 ไปจ่ายจาก KSA05						
14	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- 5.18 MW
15	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- 2.81 MW
16	KSA04S-02	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
17	KSA04VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
18	KSA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
19	KSA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
20	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
21	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
22	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	เมื่อชุดทำงาน ตรวจสอบ CSCS ที่เบรกเกอร์ KSA04VB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำที่เบรกเกอร์ KSA05VB-01						
24	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
25	KSA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		-
26	KSA04VB-01	ปลด	สับคอง"OFF"AutoReclose		KSA		-
27	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
28	KSA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA		-
29	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
30	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง						
31	เมื่อชุดทำงาน ตรวจสอบ CSCS ที่เบรกเกอร์ KSA03VB-01,KSA05VB-01 แล้วเสร็จ						
32	KSA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		-
33	KSA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		-
34	ย้ายโหลด KSA04 กลับจาก KSA05						
35	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
36	KSA05VB-01	ปลด	สับคอง"OFF"AutoReclose		KSA		-
37	KSA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
38	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
39	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
40	ย้ายโหลด KSA03 ไปจ่ายจาก KSA10						
41	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
43	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
44	KSA03VB-01	ปลด	สับคอง"OFF"AutoReclose		KSA		-
45	KSA03S-04	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น วงจรบน
46	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
47	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
48	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
	***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ***						