



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline

10 ต.ค. 2567

เลขที่ ก.3

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย หอระตะ

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง หน.คฟ.(ก3)

ด้วย ก.บ.ก3 จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง โลင်းที่จ่ายไฟให้หม้อแปลง KS-KT2A ตามแผนผังแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	KS KT2A	11 ต.ค. 67	08.30 น.	12.00 น.	ขอลด KS 2222 พร้อมใบมีด KS2227 และปลด KSA2BVB-01 Incoming2 พร้อม Truck out Service	KS 2222	KSA2BVB-01	นายสันติ ไชสะอาด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสันติ ไชสะอาด ตำแหน่ง หน.จฟ.1 โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat :..... Long:.....
3.2 สิ้นสุด Lat :..... Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) ก.พ.ก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ US-UT2A จาก US-2222 ถึง USA2 BVB-01
ในวันที่ 11 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1499/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงผุด..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสันติ ไชสะอาด.....

(นายสันติ ไชสะอาด หน.จฟ.1)
๑๗๑.5 หน.คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3), ผจก. ก.พ.ส.๕๕, ก.พ.ส.ก.พ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. 1 (สถานี ก้าแพงแสน (USA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน (KS-KT2A-KSA02BVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1499/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	10 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.32 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.75 MW
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.18 MW
5	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.35 MW
6	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.45 MW
7	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.77 MW
8	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
9	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
10	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 8.43 MW
11	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.5 MW
12	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
13	NPU02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
14	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
16	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.8 MW
17	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 1.42 MW
18	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
19	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 4.08 MW
20	ย้าย KSA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO06						
21	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสนาห์ชาวด์
22	KSA01S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์
23	ย้าย KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM02						
24	KSA09S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
25	KSA09S-03	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
26	ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM07						
27	KSA10S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
28	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้าย NPU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU 7 (Recloser NPU2R-03)						
30	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
31	NPU02S-09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รร.หนองงูเห่าล้อม
32	NPU02R-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
33	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
34	ย้าย KSA05 ไปจ่ายจาก NPU02						
35	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.		SF6 อ้อกระทิง
36	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
37	ย้าย KS-KT2A ไปจ่ายจาก KS-KT1A						
38	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
39	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
40	KSA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA		- INCOMING 2
41	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟผ. รับทราบ						
42	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
43	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
44	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
46	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
47	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
48	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
49	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
50	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
51	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
52	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
53	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
54	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
55	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
56	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
57	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
59	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
60	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
61	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
62	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
63	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
64	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
65	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
66	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
67	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
68	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
69	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
70	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
71	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
72	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
73	KSA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- INCOMING 2
74	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
75	KS-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- ใบมีด
76	KS-2222	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- เบรกเกอร์
77	ย้าย KS-KT2A กลับจาก KS-KT1A						
78	KSA02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		- INCOMING 2
79	KSABVB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
80	ย้าย KSA01 บางส่วนกลับจาก SPO06						
81	KSA01S-08	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้ยมเจริญศักดิ์
82	KSA01S-10	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 รัานเสน่ห้ชาวด์
83	ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก DTM02						
84	KSA09S-03	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
85	KSA09S-05	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ไค้งสะพานดำ
86	ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM07						
87	KSA10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-
88	KSA10S-03	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ห้องเย็น
89	ย้าย KSA05 กลับจาก NPU02						
90	KSA05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-
91	KSA05S-09	ล๊ับ	ปลด		กพส.		SF6 อ้อกระทิง
92	ย้าย NPU 2 บางส่วนกลับจาก NPU 7 (Recloser NPU2R-03)						
93	NPUBVB-01	ปลด	ล๊ับ		NPU		- ขนานบัส
94	NPU02R-03	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R หนองงูเหลือม
95	NPU02S-09	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS รร.หนองงูเหลือม
96	NPUBVB-01	ล๊ับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
98	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
99	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
100	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
101	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
102	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
103	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
104	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
105	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
106	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
107	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
108	NPU02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
109	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
110	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
111	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
112	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
113	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
114	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							