



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 6 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กนษ.(ตบ.) ๒๕๑๗/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทิว  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 22 ต.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้วไขจุดร้อน ต้นRiser pole สถานีไฟฟ้า.สามพราน.๑  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAA KT7A SN 2232	9 พ.ย. 2562	08:30 น.	12:00 น.	ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด สะอาดหน้าสัมผัสทุกจุด	EGAT SN 2232	SAA KT7A INC.3 (SAA 3 BVB-01)	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงง.6 0615396296
2.	SAA 9S-01, SAA 12S-01	9 พ.ย. 2562	13:30 น.	16:30 น.	ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด สะอาดหน้าสัมผัสทุกจุด	SAA 9VB- 01 SAA 12VB- 01	SAA 9S-01 SAA 12S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงง.๖ ผด.น.กนษ.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๙๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิรัตน์

(นายสมหมาย ชื่นตวง)  
ตำแหน่ง ก.ษ. รักษาการแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ Fine 03 จาก SA-2232 ถึง SAA 3 BVB-01  
ในวันที่ ๐9-11-62 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1502/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเตอร์ SAA 09, 12 จาก SAA 9VB-01, SAA 12VB-01 ถึง SAA 9S-01, SAA 12S-01  
ในวันที่ ๐9-11-62 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย มงคล ทรัพย์กุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ เมลเบญจ วัฒนศิริ  
26 ต.๑-62

วิรัตน์ ชื่นตวง  
(๐๖๑ ๖ ๓๓๓ ๓๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

3015

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กนษ. อ.ก.บ.ช., กฟผ. กนษ.  
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. ๒ (สถานี สามพราน)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์) 28 ต.ค. 2562  
อ.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

28 ต.ค.

# ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน

สถานีสามพราน 1

กำหนดวันที่ทำงาน

09/11/2562

เวลา 08.30

น.

ถึง

09/11/2562

เวลา 16.30

น.

ผู้ขอทำงาน

กบข.(ก.3)

งานที่ทำ

แก้ไขจุดร้อน SA1-2237 ,SAA09S-01,SAA12S-01

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1502/2562

เตรียมการสวิตชิงโดย

นายมงคล ทรัพย์สุข

วันที่

27 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบสวิตชิงโดย

*สมพร*

วันที่

27 ต.อ. 62

อนุมัติสวิตชิงโดย



วันที่

28 ต.อ. 62

สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา
2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร
3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี SAA							
1	ย้ายโหลด SA1-KT7A ไปรับไฟจาก SA1-KTA						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		โหลด 17 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		โหลด 18 MW
4	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		
5	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		
6	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		
7	SA1-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	SA1-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SAA09 ไปรับไฟจาก SAA01						
10	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
11	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- โหลด 2 MW
12	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- โหลด 5.1 MW.
13	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		
14	SAA01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS รมทตล.ก.ว. (ข.นิมิต)
15	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		
16	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		- -
17	SAA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- -
18	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
19	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
20	ย้ายโหลด SAA12 ไปรับไฟจาก SAA08						
21	SAA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- โหลด 1.2 MW -
22	SAA12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- โหลด 5.2 MW -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SAA08S-04	ปลด	สับ		อมน		DIS อนามัยอ่อนน้อย
24	SAA12VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
25	SAA12VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
26	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
27	SAA09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
28	SAA12S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.12
29	SAA03BVG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ Incoming 3
30	SAA09VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F9
31	SAA12VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F12
32	แจ้ง กบช.ปฏิบัติงานที่ SA1-2237 (ฝั่ง กฟภ.) SAA09S-01,SAA12S-01 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	SAA03BVG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ Incoming 3
34	SAA09VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F9
35	SAA12VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F12
36	SAA03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
37	SAA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
38	SAA12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
39	SA1-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
40	SA1-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
41	ย้ายโหลด SAA12 คีนจาก SAA08						
42	SAA12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
43	SAA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน		DIS อนามัยอ่อนน้อย
44	SAA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
45	SAA12VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
46	ย้ายโหลด SAA09 คีนจาก SAA01						
47	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
48	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
49	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
50	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
51	SAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS รมพภ.กทภ.(ฝั่งรังสิต)
52	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
53	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
54	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
55	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
56	ย้ายโหลด SA1-KT7A คีนจาก SA1-KTA						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		
58	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		
59	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
60	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							