

Switching Deadline

วันที่ 15 พ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒.....

วันที่.....

ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.....

ตำแหน่ง ..

ด้วยการไฟฟ้า .กฟผ. จะขอควบคุมโหลดเพื่อปฏิบัติงาน...สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒...ตามบันทึก จำนวน .....๑.....แผ่น  
ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง
๑.	KT3A	๑๘ พ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนสาย Equipotential Lead CT ยี่ห้อ EMEK QW3A	SN2 2232	SMB3BVB-01 (ตั้งทรัค outservice)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายนครินทร์ ลังสนาวศิน.....ตำแหน่ง.....วศก.๕.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ KT3A จาก SN2 2232 ถึง SMB3BVB-01  
ในวันที่ 18 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1504/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ ลังสนาวศิน ประสานงานการขอดับไฟกับ ทศ ยงยุทธ สีขาว

นครินทร์ ลังสนาวศิน  
(..... ๐๓.๓๓ นน.)

สำหรับผู้อนุมัติ 3228

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. นก.จก.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานีฯ SMB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
15 พ.ค. 62  
อก.ปบ.(ก.๓)

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
15 พ.ค. 62  
อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (KT3A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ เปลี่ยนสาย Equipotential Lead CT	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1504
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน		วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>90-1-5</i>		วันที่ 14 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.60 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.50 MW
4	<b>ย้าย SMB INC.3 ไปจ่ายจาก SMB INC.2</b>						
5	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
6	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 3
7	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 3
8	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ <i>KT3A</i>
10	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
11	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
12	<b>แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ</b>						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
13	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ</b>						
14	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
16	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ <i>KT3A</i>
17	<b>ย้าย SMB INC.3 กลับจาก SMB INC.2</b>						
18	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 3
19	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
20	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
21	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 10701 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	29 ตุลาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	- SN2 KT3A (115/22 kV)
งานที่ทำ	- เปลี่ยนสาย Equipotential Lead CT ยี่ห้อ EMEK QW3A
หมายเหตุ	-
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.