



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 พ.ย. 62

# วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี..... ตามบันทึก  
จำนวน .....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT4A	๒๗ พ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Replace Bushing High Side เนื่องจากผลทดสอบ	NCS-2232	NCA02BVB-01
					เกินค่ามาตรฐาน		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายยงยุทธ สีขาว..... ตำแหน่ง.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง KT4A จาก NCS-2232 ถึง NCA02BVB-01  
ในวันที่ ๒๗ พ.ย ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1506

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

28 ๑๑ ๖๒

(นายยงยุทธ สีขาว)  
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3025  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี) - NCA -

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

วต.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)



วต.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีงานครชัยศรี1 (KT4A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... ๒๕ พ.ย. 62 ..... ระหว่าง ..... 07.30 น. ..... ถึง ..... 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟผ. งานที่ทำ ..... เพื่อReplace Bushing High Side ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 1506/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ ..... วันที่ ..... 28 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... ๒๘ ต.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... ๒๘ ต.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD 11.37 MW
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD 15.38 MW
4	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		ขนานบัส
5	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA		INCOMING 2
6	NCS 2232	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 KV
7	NCS 2237	สับ	ปลด		EGAT		สวิตช์ใบมีด 22 KV
8	NCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA		INCOMING 2
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ.ทราบ						
10	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
11	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อชุด กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟ						
13	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	NCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		INCOMING 2
15	NCS 2237	ปลด	สับ		EGAT		สวิตช์ใบมีด 22 KV
16	NCS 2232	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 KV
17	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		INCOMING 2
18	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		ขนานบัส
19	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 10868 /2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv  
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT4A [ 115 / 22 kv 50 MVA ] (NCS 2232, 2237)
งานที่ทำ	- Replace Bushing High Side เนื่องจากผลทดสอบเกินค่ามาตรฐาน
หมายเหตุ	-
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.