



Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๔๒๖ /๒๕๖๒

วันที่ 22 ต.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงษ์พันธุ์ชา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๑ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๑ ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๔ ถึง ๕ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลตหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.๑. ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๑	OY1YB-02	OY1BVB-01	นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บ.ฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๕.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๖.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นต่าง)  
(ร.ก.บ.ข.รักษาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓))

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OY1-TPI จาก OY1YB-02 ถึง OY1BVB-01  
ในวันที่ 4-5 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1507

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
26 ต.ค. 62

(นายสมหมาย ชื่นต่าง)  
(ร.ก.บ.ข.รักษาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓))

สำหรับผู้อนุมัติ

3012

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.๓.ร.บ.ร.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 2 (สถานี OY1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

28 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 TP1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 - 5 พ.ย.62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขหัวขซึ่งหม้อแปลง TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1507/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	26 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28-10-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
4	ย้ายโหลด OYI-TP1 ไปจ่ายจาก OYI-TP2						
5	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
6	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1
7	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
9	OYI01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		- INCOMING 1
10	ตรวจสอบที่เบรกเกอร์ OYI01BVB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน						
11	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
12	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 4 พ.ย.62 ***							
14	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ OYI-TP1 แล้วเสร็จในวันที่ 5 พ.ย.62						
15	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
16	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
17	OYI01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- INCOMING 1
18	ย้ายโหลด OYI-TP1 กลับจาก OYI-TP2						
19	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
20	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ปรับ TAP หม้อแปลง OYI-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kv						
23	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
24	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
25	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
*** สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด ***							