



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.กปน.(คฟ.).....
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า.....
ชื่อผู้ส่ง นายเทพธำรง สะตะรัตน์.....

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 30 พ.ย. 62

วันที่.....
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓).....
ตำแหน่ง อก.ปน.(ต.๑).....

ด้วยการไฟฟ้า กปน.(ต.๑) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง สฟพ.ราชบุรี (กฟต.๑) - สฟพ.จอมบึง (กฟต.๑) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA02	๓ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอฝากโหลด วงจร CBN03	-	-	
					ประมาณ ๗ MW			
					รองรับงานเชื่อม DDE สายส่ง			
					๑๑๕ เควี บริเวณบึง ปตท. เขาขุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงาน ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เทพธำรง สะตะรัตน์
(..... นายเทพธำรง สะตะรัตน์.....)
ตำแหน่ง..... อก.ปน.(ต.๑).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์ DMA จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1508
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 3036
เรียน ผจก......

.....
(.....)
๐๖๑.๓๓๖๖๓๗

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

..... 30 ต.ค. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ทดสอบย้ายโหลดสถานีฯ จอมบึง (กฟต.1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 62	เวลา 08.00 น.	ถึง 27 ต.ค. 62	เวลา 17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟต.1	งานที่ทำ	ขอฝากโหลด วงจร CBN03	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1508/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่	29 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร DMA01						
3	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- 2 MW
4	DMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- 2.5 MW
5	DMA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดมข.		SF6 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
6	DMA01S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 โรงเรียนวัดด่านมะขามเตี้ย
7	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		- -
8	ทำการ Bypass รีโคลสเซอร์ DMA02R-01						
9	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
10	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ ล๊ับ SW Bypass รีโคลสเซอร์ DMA02R-01 เข้าได้ทั้งสามเฟส						
11	DMA02R-01	ล๊ับ	ปลด		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
12	ย้ายโหลด วงจร CBN03, CBN10 ไปรับไฟจาก วงจร DMA02						
13	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
14	CBN03-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		- -
15	CBN03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		กฟต.1		- -
16	DMA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
17	SF6 ชั่วคราว วงจร CBN10	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟต.1		SF6 ACM อะโกรา
18	กฟต.1 จะดำเนินการย้ายโหลด ในส่วนของ กฟต.1 เองโดยจะ Bypass รีโคลสเซอร์ CBN03R-01 และย้ายโหลดวงจร CBN03 และ CBN10 มารับไฟจากวงจร DMA02						
19	ให้ทำการควบคุมแรงดัน วั้ที่ 23.0 เควี						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
20	เมื่อ กฟต.1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
21	ย้ายโหลด วงจร CBN03 กลับจาก วงจร DMA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SF6 ชั่วคราว วงจร CBN10	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กพต.1		SF6 ACM อะโกร
23	DMA02S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเซ้
24	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
25	นำรีโคลสเซอร์ DMA02R-01 เข้าระบบ						
26	DMA02R-01	Nonreclosing,GND	Nonreclosing		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
27	DMA02R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
28	DMA02R-01	Nonreclosing	Nonreclosing,GND		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
29	แจ้ง กพส.ดมข. ให้ทำการ ปลด SW Bypass รีโคลสเซอร์ DMA02R-01 ออกได้ทั้งสามเฟส						
30	DMA02R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
31	ย้ายโหลด วงจร DMA02 กลับจาก วงจร DMA01						
32	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- -
33	DMA01S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดมข.		SF6 โรงเรียนวัดด้านมะขามเตี้ย
34	DMA01S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 โรงเรียนด้านมะขามเตี้ย
35	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		- -
36	DMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						