



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 7 มี.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า...เดิมบางนางบวช..... ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	DBN KT2A, KT3A	๑๒ พ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Replace Disconnecting Switch DBN 2221B	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรวรรค์ ตำแหน่ง ทัศน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ วงจร/หม้อแปลง KT2A/3A จาก DBN-2222 ถึง DBN-2227
ในวันที่ 12 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1509/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท บุษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ

สนิท บุษ
(๐๖๖.๘๓๓๓ พ.๐๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

3024

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. เดิมบางนางบวช

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สนิท บุษ
(นายสมศักดิ์ หุ่ยส่าย)

วศก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)



๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒

สนิท บุษ
(นายสมศักดิ์ หุ่ยส่าย)

วศก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเดิมบาง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	DBN-KT2A//3A	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1509/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	28 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28-10-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 ต.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ย้ายโหลด DBA1 กลับจาก DAA4 บางส่วน						
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		LOAD = 14.6 MW
4	DAA04VB-01	Auto	Manual		DAA	-	LOAD = -7.2 MW
5	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DBA		LOAD = 11.6 MW
6	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	R	ปากทางบ้านหัวเขา
7	DAA04S-07	ปลด	สับ		ดบ	SCADA SF6	บ่อกรู
8	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA R	ปากทางบ้านหัวเขา
9	DAA04VB-01	Manual	Auto		DAA	-	
10	ย้ายโหลด DBA5 บางส่วน มารับจาก DAA5						
11	DAA05VB-01	Auto	Manual		DAA	-	LOAD = -1.4 MW
12	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DBA		LOAD = 9.2 MW
13	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	R	เขาศีรี
14	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดช.	SCADA SF6	บ่อกรู
15	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	R	เขาศีรี
16	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
17	DAA05VB-01	Manual	Auto		DAA	-	
18	ย้ายโหลด DBA3 บางส่วน มารับจาก DOA3 บ้านลาด						
19	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		LOAD = 13.1 MW
20	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA	-	Load = 1.7 MW
21	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สะพานดำ
22	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, GND		ดบ.	R	บ้านลาดสิงห์
23	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA	-	Load = 4.3 MW
24	DBA03S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SF6	วังหัว
25	DBA03S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SF6	บ้านลาดสิงห์
26	DBA03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		สช.	DIS	สะพานบ้านสระ
27	DBA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SCADA SF6	วังหัว
28	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
29	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R
31	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R
32	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		-
33	ดับไฟด้านหม้อแปลง DBN KT2A//3A						
34	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		-
35	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		-
36	DBN-2222	สับ	ปลด		กฟผ.		-
37	DBN-2227	สับ	ปลด		กฟผ.		-
38	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
39	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DBA		
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
40	เมื่อ กฟผ.พร้อมจ่ายไฟด้านหม้อแปลง DBN-KT2A//3A						
41	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DBA		
42	DBA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		-
43	DBN-2227	ปลด	สับ		กฟผ.		-
44	DBN-2222	ปลด	สับ		กฟผ.		-
45	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		-
46	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		-
47	ย้ายโหลด DBA1 บางส่วน กลับจาก DAA4						
48	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
49	DAA04VB-01	Auto	Manual		DAA		-
50	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DBA		
51	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R
52	DAA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6
53	DAA04VB-01	Manual	Auto		DAA		-
54	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R
55	ย้ายโหลด DBA5 บางส่วน กลับจาก DAA5						
56	DAA05VB-01	Auto	Manual		DAA		-
57	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R
58	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6
59	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
60	DAA05VB-01	Manual	Auto		DAA		-
61	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DBA		
62	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R
63	ย้ายโหลด DBA3 บางส่วน กลับจาก DOA3						
64	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
65	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		-
66	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R
67	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R
68	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	DBA03S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6	วังหว่า
70	DBA03S-12	ปลด	สับ		สข.		DIS	สะพานบ้านสระ
71	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	บ้านลาดสิงห์
72	DBA03S-11	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6	วังหว่า
73	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
74	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
75	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สะพานดำ
76	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	บ้านลาดสิงห์
77	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DBA			
สิ้นสุดสวิตชิง								

