



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 พ.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอควบคุมโหลดเพื่อปฏิบัติงาน...สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๓...ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น
ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง
๑.	KT2A	๑๗ พ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนสาย Equipotential Lead CT ยี่ห้อ EMEK QW2A,QW2B	SN3 2222	SMCBVB-02 (ตั้งทรัค outservice)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.นครินทร์ อังสนาวดี.....ตำแหน่ง.....วศก.๕.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ KT2A ฟีดเดอร์ UT2A จาก SN3 2222 ถึง SMCBVB-02
ในวันที่ 17 พค 62 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1516/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสนาวดี ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

นครินทร์ อังสนาวดี
(วศก.5 มห. มว.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 3227
เรียน ผจก. กฟผ. ส.๑

อก.บข.(ก.๓) อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปน.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (KT2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย Equipotential Lead CT		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1516
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	14 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.0 MW
3	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.0 MW
4	ย้าย SMC INC.2 ไปจ่ายจาก SMC INC.1						
5	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		- ขนานบัส
6	SMC0BVB-02	สับ	ปลด		SMC		- INCOMING 2
7	SMC0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- INCOMING 2
8	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
10	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
15	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
16	ย้าย SMC INC.2 กลับจาก SMC INC.1						
17	SMC0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		- INCOMING 2
18	SMC0BVB-02	ปลด	สับ		SMC		- INCOMING 2
19	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		- ขนานบัส
20	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 10694 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	29 ตุลาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ - SN3 KT2A (115/22 kV)

งานที่ทำ - เปลี่ยนสาย Equipotential Lead CT ยี่ห้อ EMEK QW2A,QW2B

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.