



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ) ๒๔๓๔/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 13 ม.ย. 62

วันที่ 25 ต.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน ต้นRiser pole สถานีไฟฟ้า ท.ท.ท.ท.
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	THS 3YB-01	16 พ.ย. 2562	08:30 น.	12:00 น.	ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด หน้าสัมผัสทุกจุด	THS 3YS-01	THS BVB-01	นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ พชง.6 0615396296
2.	THS 4S-01	16 พ.ย. 2562	13:30 น.	16:30 น.	ปรับแต่ง Dis sw. เฟส B,C ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด หน้าสัมผัสทุกจุด	THS 4VB-01	THS 4S-01	
3.	THS 6S-01	16 พ.ย. 2562	13:30 น.	16:30 น.		THS 6VB-01	THS 6S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ ตำแหน่ง พชง.๖ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๓๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(ลายเซ็น)

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)

ตำแหน่ง วิทยุปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ THS 3YB-01 จาก THS 3YS-01 ถึง THS BVB-01

ในวันที่ 16 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1517/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 ฟีดเตอร์ THS 4VS-01 จาก THS 4VB-01 ถึง THS 4S-01

ในวันที่ 16 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฉันทิณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ

(ลายเซ็น)
(นายเสด็จ ภิรมย์รัตน์)
อ.ก.บ.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

3071

เรียน ผจก. ก.ท.ค.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเสด็จ ภิรมย์รัตน์)

๓๓ พ.ค.๖๒ ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี TMS)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสด็จ ภิรมย์รัตน์)

- 4 ต.ค. 2562

ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสถานี THS					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-พ.ย.-62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษ.ก.3	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนต้น RISER POLE	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1517/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	1 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี THS							
1	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
2	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
3	ย้ายโหลด THS-TP1 รับไฟจาก THS-TP2						
4	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		ขนานเมนบัส 22 เควี
5	THSBVB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์อินคัมมิง 1
6	THS03YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	THS03YS-01	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
8	THS03YS-02	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
9	THSBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- เบรกเกอร์อินคัมมิง 1
10	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
11	แจ้งสถานะให้กษ.ก.3 ทราบปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
12	เมื่อปฏิบัติงานTHS03YS-01แล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับ						
13	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
14	THSBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- เบรกเกอร์อินคัมมิง 1
15	THS03YS-01	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
16	THS03YS-02	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
17	THS03YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	THSBVB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์อินคัมมิง 1
19	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		ขนานเมนบัส 22 เควี
20	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
21	เวลา 13.30 น. กษ.ก.3 ปฏิบัติงานTHS4S-01,6S-01 ต่อ						
22	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
23	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	THS06VB-01	Auto	Manual		THS		-
25	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		-
26	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		
27	ย้ายโหลด THS04VB-01 รับไฟจาก THS12VB-01						
28	THS12S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ราชาโพม
29	THS04VB-01	สับ	ปลด		THS		-
30	ย้ายโหลด THS06VB-01 รับไฟจาก THS09VB-01						
31	THS6S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.ล็กก็
32	THS06VB-01	สับ	ปลด		THS		-
33	THS04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
34	THS06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6
35	THS04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
36	THS06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
37	แจ้งสถานะให้กับข.ก.3 ทราบปฏิบัติงานได้ (ขณะปฏิบัติงาน Manual THS09VB-01,12VB-01(ไว้ตลอด)						
38	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
39	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
40	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
42	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
43	THS04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		-
44	THS06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		-
45	THS04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
46	THS06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
47	ย้ายโหลด THS06 กลับจาก THS09						
48	THS06VB-01	ปลด	สับ คงManual		THS		-
49	THS6S-03	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.		SF6 ข้างบ.ล็กก็
50	ย้ายโหลด THS04 กลับจาก THS12						
51	THS04VB-01	ปลด	สับ คงManual		THS		
52	THS12S-02	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.		SF6 ราชาโพม
53	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
54	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
55	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
56	THS06VB-01	Manual	Auto		THS		-
57	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		-
58	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching							