



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บส.(ปน.) ๒๑๑๓๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณทนา นาคพานิช

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ว).รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อพวดสาย ๑๑๕. ตามแผนผังสิ่งเขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08SLY	16 พ.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	พาด 22 เควี. หน้าสถานี ชั่วคราว บางเลน 2	SLY10R-01 ร้านกึ่ง-กึ่ง	Dis ชั่วคราวตรง ข้ามดักข้าง	ว่าที่ รต.บุญฤทธิ์ พันธิบุตร พงษ์.๕ ผกส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .ม.๑๑.ต.นราภิรมย์.บ.ว.น.ร้านมาตามหนู.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ผ.บ.ปน. โทร ๐๘๙๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ / ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

(นางวรรณทนา นาคพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ว).รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SLY10 จาก SLY10R-01 ถึง ดิเรอิตการทวงจ่ายดักกึ่งว.
ในวันที่ 16 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1520/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พลิต งามวรวิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง.

สำหรับผู้อนุมัติ

3060

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนผังไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปน.(ก3)

- 4 ต.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ บางเลน 2 ชั่วคราว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บล.	งานที่ทำ	พาดสาย 22 เควี หน้าสถานีฯ บางเลน 2 ชั่วคราว
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1520/62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑ พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ ๕ พ.ย. 62
	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บล.	SCADA	R วัดเกษม
3	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
4	ย้ายโหลด SLY10 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA06						
5	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
6	SLY10R-01	สับ	ปลด		บล.		R ร้านกึ่งเก้
7	แจ้งผู้ควบคุมงานปลดใบมีดด้านออกไลน์ SLY10R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	DIS ชั่วคราว SLY10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามตึกร้าง
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
13	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บล.	SCADA	R วัดเกษม
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
18	DIS ชั่วคราว SLY10	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามตึกร้าง
19	ย้ายโหลด SLY10 กลับจาก BEA06						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานสับใบมีดด้านออกไลน์ SLY10R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
21	SLY10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.		R ร้านกึ่งเก้
22	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
23	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
24	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

