

Switching Deadline

วันที่ 1 พ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(ตบ.) / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑาท

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงห์โตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๓ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑YB-๐๑	๓ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๑ โดยจ่ายเบรค เกอร์ชานานบัส ๒๒ kV เพื่อแก้ไข จุดร้อนใบมีด ๑YS-๐๒			นายอนุพันธ์ เปรมศิริ
๒.	๓YB-๐๑	๓ พ.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ โดยจ่ายเบรค เกอร์ชานานบัส ๒๒ kV เพื่อแก้ไข จุดร้อนใบมีด ๓YS-๐๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายอนุพันธ์ เปรมศิริ  
ชศ.ตบ.กบข.(ก.๓)  
๓๐ พ.ย. ๖๒

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ - จาก 042144-02 ถึง 042344-02

ในวันที่ 3 พย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1522/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพันธ์ ฉัตรพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด.

เชาว์ลิขิต นิลรอด  
(๐๘๑.5 1๓๓๖ น.พ.๐๓.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3043

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ค.พ.ค. และ ก.ค.ป. เพื่อตรวจสอบตามผังแนบ,  
พร้อมทั้งแจ้งไปยัง ก.ค.ค. และ ก.ค.ค.ป. ให้ทราบด้วย  
(นายเสด็จ เกษมจันทร์)



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
แผนผังแนบ..... แผน

ผจก. 2 (สถานี) OYL

เพื่อทบทวน และ จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
พร้อมทั้งแจ้งไปยัง ก.ค.ค.ป. 08.30 น. เป็นต้นไป ลงนามนาย เชาว์ลิขิต  
(นายเสด็จ เกษมจันทร์) 31 ต.ค. 2562

สำหรับ (ก.๓) 31 ต.ค. 2562 (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	OLY01YS-02 และ OYL03YS-02 สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 3 (OYL)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.ก.3.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนใบมีด 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1522/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 30 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 10 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 10 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 3 (OYL)						
2	- ย้ายโหลด OYL-TP1 ไปจ่ายจาก OYL-TP2						
3	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
5	OYL0BVB-01	ปลด	สับ		OYL	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
6	OYL01BVB-01	สับ	ปลด		OYL	CB	22 KV.IN01
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ OYL-TP1						
8	OYL01YB-01	สับ	ปลด		OYL	CB	115 KV.TP1
9	OYL01YS-01	สับ	ปลด		OYL		
10	OYL01YS-02	สับ	ปลด		OYL		
11	OYL01BVB-01	Truck "In Service"	Truck"Out Service"		OYL		22 KV.IN01
12	Test ไฟของ OYL01BVB-01 ว่าไม่มีไฟ				OYL		22 KV.IN01
13	OYL01BVG-01	ปลด	สับ		OYL		Ground 22 kv.IN01
14	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
15	แจ้งกบข.ก.3 ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYL01S-02 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%%						
16	หลังจากกบข.ก.3 ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYL 1YS-02 เสร็จทำที่ OYL 3YS-02 ต่อ						
17	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 3 (OYL)						
18	OYL01BVG-01	สับ	ปลด		OYL		Ground 22 kv.IN01
19	OYL01BVB-01	Truck "Out Service"	Truck"In Service"		OYL		22 KV.IN01
20	- จ่ายไฟ OYL-TP1						
21	OYL01YS-01	ปลด	สับ		OYL		
22	OYL01YS-02	ปลด	สับ		OYL		
23	OYL01YB-01	ปลด	สับ		OYL	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.TP1
24	- ย้ายโหลด OYL-TP2 ไปจ่ายจาก OYL-TP1						
25	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
27	OYL01BVB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 22 KV.IN01
28	OYL02BVB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
29	- เมื่อพร้อมดับไฟ OYL-TP2						
30	OYL03YB-01	สับ	ปลด		OYL		CB 115 KV.TP2
31	OYL03YS-01	สับ	ปลด		OYL		
32	OYL03YS-02	สับ	ปลด		OYL		
33	OYL02BVB-01	Truck "In Service"	Truck"Out Service"		OYL		22 KV.IN02
34	Test ไฟของ OYL02BVB-01 ว่าไม่มีไฟ				OYL		22 KV.IN02
35	OYL02BVG-01	ปลด	สับ		OYL		Ground 22 kv.IN02
36	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
37	แจ้งกบข.ก.3 ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYL03S-02 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง %%%%%%%%%%%						
38	หลังจากกบข.ก.3 ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYL03S-02 เสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
39	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 3 (OYL)						
40	OYL02BVG-01	สับ	ปลด		OYL		Ground 22 kv.IN02
41	OYL02BVB-01	Truck "Out Service"	Truck"In Service"		OYL		22 KV.IN02
42	- จ่ายไฟ OYL-TP2						
43	OYL03YS-01	ปลด	สับ		OYL		
44	OYL03YS-02	ปลด	สับ		OYL		
45	OYL03YB-01	ปลด	สับ		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 KV.TP2
46	- ย้ายโหลด OYL-TP2 กลับคืนจาก OYL-TP1						
47	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
48	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
49	OYL02BVB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
50	OYL0BVB-01	สับ	ปลด		OYL		22 KV.ขนานเมนบัส
51	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
52	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%%						