



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญธรรม สิงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๓ ตามแผนผังสั่งเซปแบบ
จำนวน - แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMCOBVB-01	๑๐ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ	SN3 2212	Pothead	นายนพดล ดีลอด
๒.	SMCOBVB-02	๑๐ พ.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	(ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	SN3 2222	Pothead	๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก SN3 - ๔๔1๙ ถึง Pot Head.
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1531/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก SN3 - ๔๔๒๒ ถึง Pot Head
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1531/62
พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์วิทย์ นิลยิมพะมา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.เขตพตท. ดักคท.

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
วศก. 6 (บ.บ.บ.บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3061

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๒, กฟภ.๑

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.บ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 6 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 1 (สถานี ศ.๓๓๓๓๓ 3 (SNC))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓)
- 4 ต.ค. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓)
- 4 ต.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (SMC)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1531/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร,		วันที่ 2 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สถานีฯ SMC ก่อนทำการ Switching						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD 5.76 MW
3	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD 13.28 MW
4	SMC02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 0.5 MW
5	SMC03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 3.21 MW
6	SMC05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 3.3 MW
7	SMC09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 4.5 MW
8	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- LOAD 9.8 MW
9	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- LOAD 9 MW
10	KTB03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		- LOAD 3 MW
11	KTB08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		- LOAD 1.23 MW
12	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SN3-KT1A ไปรับไฟจากหม้อแปลง SN3-KT2A						
13	SMCBVB-03	ปลด	ล๊ပ်		SMC		- ขนานบัส
14	SMCBVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMC		- INCOMING 1
15	- ย้ายโหลด SMC02 ไปรับไฟจาก KTB08						
16	SMC01S-02	ปลด	ล๊ပ်		รถ บจจ.	SCADA	SF6 เลียบคอลสี่ขาถนนเอกชัย (ล่าง)
17	SMC02VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMC		-
18	- ย้ายโหลด SMC03 ไปรับไฟจาก KTB03						
19	KTB03S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		รถ บจจ.		SF6 โครงการอั้งซิว
20	SMC03VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMC		-
21	- ย้ายโหลด SMC05 ไปรับไฟจาก SMC09						
22	SMC05S-02	ปลด	ล๊ပ်		รถ บจจ.		DIS ปัญจพล (ตั้งข้ามถนน)
23	SMC05VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMC		-
24	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMC ตรวจสอบเบรกเกอร์ SMC01,04VB-01 อยู่สถานะ "ปลด" โหว์ "Open"						
25	SMC01S-01	ล๊ပ်	ปลด		รถ บจจ.		DIS POT HEAD F.1
26	SMC02S-01	ล๊ပ်	ปลด		รถ บจจ.		DIS POT HEAD F.2
27	SMC03S-01	ล๊ပ်	ปลด		รถ บจจ.		DIS POT HEAD F.3
28	SMC04S-01	ล๊ပ်	ปลด		รถ บจจ.		DIS POT HEAD F.4
29	SMC05S-01	ล๊ပ်	ปลด		รถ บจจ.		DIS POT HEAD F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านบัส 1 เวลา 08.00 น.						
31	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		- ขนานบัส
32	SN3-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ KT1A
33	SN3-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
34	SMC01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		-
35	SMC02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		-
36	SMC03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		-
37	SMC04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		-
38	SMC05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		-
39	SMCBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- INCOMING 1
40	SMCBVB-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- ขนานบัส
41	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMC ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SMC01,02,03,04,05,INC01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
42	SMC01VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F1
43	SMC02VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F2
44	SMC03VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F3
45	SMC04VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F4
46	SMC05VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F5
47	SMCBVG-01	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ INCOMING 1
48	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SMC09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-
50	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
51	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
52	KTB03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		-
53	KTB08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		-
54	แจ้งสถานะไฟดับทางด้านบัส 1 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
55	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 ได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
56	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 แล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ต่อ						
57	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
58	SMC06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 0.75 MW
59	SMC07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 5.3 MW
60	SMC09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		-
61	SMC10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		- LOAD 0.95 MW
62	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- LOAD 23.7 MW
63	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- LOAD 22 MW
64	EKA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA		- LOAD 5.8 MW
65	EKA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA		- LOAD 5.3 MW
66	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		- LOAD 9.5 MW
67	SMX02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMX		- LOAD 3.5 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SMC01VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F1
69	SMC02VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F2
70	SMC03VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F3
71	SMC04VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F4
72	SMC05VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F5
73	SMCBVG-01	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ INCOMING 1
74	SMC01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		-	-
75	SMC02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		-	-
76	SMC03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		-	-
77	SMC04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		-	-
78	SMC05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		-	-
79	SMCBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMC		-	INCOMING 1
80	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้านบัส 1							
81	SN3-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
82	SN3-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์ KT1A
83	SMCBVB-01	ปลด	สับ		SMC		-	INCOMING 1
84	SMC01S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.1
85	SMC02S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.2
86	SMC03S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.3
87	SMC04S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.4
88	SMC05S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.5
89	- ย้ายโหลด SMC09 ไปรับไฟจาก SMC05							
90	SMC05VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
91	SMC09VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
92	- ย้ายโหลด SMC07 ไปรับไฟจาก EKA06							
93	EKA06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บนจ.		SF6	กลางขอยัดราฎร์ (Loop บน-ล่าง)
94	SMC07VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
95	- ย้ายโหลด SMC06 ไปรับไฟจาก EKA02							
96	SMC08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
97	SMU01S-03	ปลด	สับ		รถ สค.		DIS	ห่าง สฟ. 150 ม. (Loop บน-ล่าง)
98	SMC08VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
99	SMC06VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
100	- ย้ายโหลด SMC10 ไปรับไฟจาก SMX02							
101	SMC10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บนจ.		SF6	ตรงข้ามขอยบ่อดิน (บน)
102	SMC10VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
103	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMC ตรวจสอบเบรกเกอร์ SMC08VB-01 อยู่สถานะ "ปลด" โหว์ "Open"							
104	SMC06S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.6
105	SMC07S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.7
106	SMC08S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	SMC09S-01	สับ	ปลด		รถ บขจ.		DIS	POT HEAD F.9
108	SMC10S-01	สับ	ปลด		รถ บขจ.		DIS	POT HEAD F.10
109	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านบัส 2 เวลา 13.00 น.							
110	SMCBVB-02	สับ	ปลด		SMC		-	INCOMING 2
111	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์ KT2A
112	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
113	SMC06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		-	-
114	SMC07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		-	-
115	SMC08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		-	-
116	SMC09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		-	-
117	SMC10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		-	-
118	SMCBVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		-	INCOMING 2
119	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMC ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SMC06,07,08,09,10,INC02 ถ้าไม่มีไฟย้อน							
120	SMC06VG-02	ปลด	สับ		SMC		-	กราวด์ F6
121	SMC07VG-02	ปลด	สับ		SMC		-	กราวด์ F7
122	SMC08VG-02	ปลด	สับ		SMC		-	กราวด์ F8
123	SMC09VG-02	ปลด	สับ		SMC		-	กราวด์ F9
124	SMC10VG-02	ปลด	สับ		SMC		-	กราวด์ F10
125	SMCBVG-02	ปลด	สับ		SMC		-	กราวด์ INCOMING 2
126	แจ้งสถานะไฟดับทางด้านบัส 2 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
127	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ได้							
128	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
129	SMC05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
130	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
131	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
132	EKA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
133	EKA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
134	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-	-
135	SMX02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMX		-	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***								
136	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 แล้วเสร็จ สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้							
137	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
138	SMC05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		-	-
139	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-	-
140	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-	-
141	EKA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA		-	-
142	EKA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA		-	-
143	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-	-
144	SMX02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMX		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
145	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-	-
146	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-	-
147	KTB03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		-	-
148	KTB08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		-	-
149	SMC06VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F6
150	SMC07VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F7
151	SMC08VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F8
152	SMC09VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F9
153	SMC10VG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ F10
154	SMCBVG-02	สับ	ปลด		SMC		-	กราวด์ INCOMING 2
155	SMC06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	
156	SMC07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	
157	SMC08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	
158	SMC09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	
159	SMC10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	
160	SMCBVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	INCOMING 2
161	SMCBVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-	ขนานบัส
162	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้านบัส 2							
163	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
164	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์ KT2A
165	SMCBVB-02	ปลด	สับ		SMC		-	INCOMING 2
166	SMC06S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.6
167	SMC07S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.7
168	SMC08S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.8
169	SMC09S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.9
170	SMC10S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS	POT HEAD F.10
171	- ย้ายโหลด SMC02 กลับจาก KTB08							
172	SMC02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
173	SMC01S-02	สับ	ปลด		รถ บนจ.	SCADA	SF6	เสียบคอลสีวาทนเอกชัย (ล่าง)
174	- ย้ายโหลด SMC09 กลับจาก SMC05							
175	SMC09VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
176	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		-	-
177	SMC05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บนจ.		DIS	ปัญญาพล (ดึงข้ามถนน)
178	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		-	-
179	- ย้ายโหลด SMC10 กลับจาก SMI02							
180	SMC10VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
181	SMC10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บนจ.		SF6	ตรงข้ามซอยบ่อดิน (บน)
182	- ย้ายโหลด SMC07 กลับจาก EKA06							
183	SMC07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
184	EKA06S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ บนจ.		SF6	กลางซอยวัดราชมาร (Loop บน-ล่าง)
185	- ย้ายโหลด SMC06 กลับจาก EKA02							
186	SMC06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
187	SMC08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
188	SMU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สค.		DIS	ห่าง สฟ. 150 ม.
189	SMC08VB-01	สับ	ปลด		SMC		-	-
190	- ย้ายโหลด SMC03 กลับจาก KTB03							
191	SMC03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
192	KTB03S-07	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ บนจ.		SF6	โครงการอั้งชี้้ว
193	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
194	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
195	SMC02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
196	SMC03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
197	SMC06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
198	SMC07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
199	SMC09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
200	SMC10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
201	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
202	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
203	EKA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
204	EKA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
205	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-	-
206	SMX02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMX		-	-
207	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
208	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
209	KTB03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		-	-
210	KTB08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		-	-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 3	10 พ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
2	สามพราน 1	17 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2-3 Main Bus 2 - 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01, SAA4YB-01, SAA5YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAABYB-01, SAA2YB-01, SAA3YB-01 และ SAA6YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	
3	สามพราน 2	19 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
4	เดิมบงนางบัว	21 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
5	นครปฐม 2	1 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาคัมหม้อแปลง TP.1 และคัสตอมรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาคัมหม้อแปลง TP.2 และคัสตอมรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3)	
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.	
6	เลขขวัญ (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 62	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
			08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.		กบข.	