

Switching Deadline

วันที่ 4 พ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า... น.มิตรผล โปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง)  
จำกัด ตามบันทึก จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	DAA3YB-01	๖ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	บำรุงรักษาภายในประจำปี	DAA3YS-01	DAA3YS-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ..... ตำแหน่ง วิศว.๖ .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก DAA3YB-01 ถึง PAASYS-01,02  
ในวันที่ 6 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1534/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ  
(นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ)  
วศ. 6 กคช น.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

3065

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผคก. คฟ.๒.๑๕

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก3)

- 4 ต.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก3)

- 4 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิทชิง

- |                        |               |  |                       |                   |                           |
|------------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีด่านช้าง |  |                       |                   |                           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 6 พ.ย. 62     | ระหว่าง  | 08.00 น.              | ถึง               | 17.00 น.                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.          | งานที่ทำ   | บำรุงรักษาภายในบริษัท | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1534/62                   |
| 4. เตรียมการสวิทชิงโดย |               | นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร                             |                       | วันที่            | 2 พฤศจิกายน 2562          |
| 5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย   |               | <i>ค.ค. สิทธิชัย</i>                                   |                       | วันที่            | 2 พ.ย. 62                 |
| 6. อนุมัติสวิทชิงโดย   |               | <i>[Signature]</i>                                     |                       | วันที่            | 4 พ.ย. 62                 |
| 7. สั่งทำสวิทชิงโดย    |               | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต |                       |                   | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
|                        |               | 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช           |                       |                   | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
|                        |               | 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ     |                       |                   | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	DAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	แจ้งบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์(ด่านช้าง) จำกัด ปลดขนาและปลดโหลดออกจากระบบ						
5	DAA03YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	DAA03YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
7	DAA03YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ศูนย์ฯแห่งชาติทราบ เพื่อแจ้งบริษัท ต่อไป						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
9	เมื่อศูนย์ฯแห่งชาติแจ้งบริษัทปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
10	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
11	DAA03YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
12	DAA03YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
13	DAA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Autoreclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							



