



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กบ.)- ๑๑๓ /๒๕๖๑  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางฯ ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๓	๙,๑๖ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสาพาดสายใหม่	ดิสชั่วคราว สะพานบ้าน สระ	ดิสชั่วคราว สะพานท่า ระกำ	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๘๐ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๙๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำรน หยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DBA 3 จาก DIS สะพานบ้านสระ ถึง DIS สะพานท่าระกำ  
ในวันที่ 9, 16 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 154/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

2 ก.พ. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
กษ.๖  
๑๙๖ กษ.๖๖.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.จ. กฟส.อ.จ. กฟส.อ.จ.

อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

- 5 ก.พ. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณบ้านสระ                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                      |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9, 16 ก.พ.62                                                                                                                                                                                                                        | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.00 น.                                         |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.สข.                                                                                                                                                                                                                             | งานที่ทำ         | ปักเสาและพาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 154/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม                                                                                                                                                                                                                |                  | วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562                             |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                    |                  | วันที่ 01-02-62                                      |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                    |                  | วันที่ 5 ก.พ. 62                                     |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |                                                      |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
2	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
3	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานต่ำ
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
7	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
8	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
9	ทำการ Bypass DBA3R-02 Recloser บ้านลาดสิงห์						
10	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, GND		สข.		R บ้านลาดสิงห์
11	SW.Bypass	ปลด	สับ		สข.		DIS Bypass DBA03R-02
12	DBA03R-02	สับ	ปลด		สข.		R บ้านลาดสิงห์
13	ย้ายโหลด DBA 3 ไปจ่ายจาก DOA 3						
14	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
15	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
16	DBA03S-14	ปลด	สับ		สข.		SF6 บ้านลาดสิงห์
17	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
18	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ชั่วคราวสะพานท่าระกำ
19	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
20	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
21	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
22	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
23	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ชั่วคราวสะพานบ้านสระ
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
28	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
29	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
32	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
33	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
34	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
35	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
37	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
38	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
39	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
40	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
41	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
42	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
43	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
44	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
45	แจ้งพนักงาน ปลดขีดกราวด์ จุด G1						
46	แจ้งพนักงาน ปลดขีดกราวด์ จุด G2						
47	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
48	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สข.		DIS ชั่วคราวสะพานบ้านสระ
49	ย้ายโหลด DBA 3 กลับจาก DOA 3						
50	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
51	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
52	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
53	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สข.		DIS ชั่วคราวสะพานท่าระกำ
54	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 บ้านลาดสิงห์
55	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
56	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
57	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
58	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
59	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
60	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -



แผนผังตั้งไปป์ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสะพานบ้านสระ ถึง สะพานท่าระกำ

