



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 พ.ย. 67

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณิชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อุทอง 2
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	3 ธ.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบ หม้อแปลง TP.1			นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1..... ฟีดเดอร์..... จาก..... UTV-TP1..... ถึง..... Riser pole.....
ในวันที่..... 3 ธ.ค. 67..... ตั้งแต่เวลา..... 08.00 น. ถึง..... 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่..... 1546/2567.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ชัยธรรม นิลรอด..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นาย..... นิลรอด.....

.....
(..... นาย..... นิลรอด.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผคก. นพ.ร. อ.บ.ร.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ..... 1..... (สถานี..... - UTV -.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... 07.30..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



.....

.....

..... (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

..... (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTV-TP1 สถานีไฟฟ้า อุโมง 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1546/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง							
แจ้งบริษัท อุโมงไปโอเพาเวอร์ และ บริษัท อุโมงไปโอแมส ให้ทำการหยุดขนานก่อนทำการสวิตชิง							
1	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		LOAD 4.83 MW
3	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD -2.86 MW
4	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD -4.01 MW
5	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD 2.23 MW
6	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD 3.3 MW
7	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		LOAD -9.49 MW
8	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		LOAD -15.1 MW
9	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		LOAD 4.56 MW
10	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		LOAD 3.79 MW
11	ย้ายโหลด UTV01,03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก UTG03						
12	UTV01S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ UTV
13	UTV01VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB -
14	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
15	UTV03VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB -
16	ย้ายโหลด UTV02,04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก UTG07						
17	UTV02S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ UTV
18	UTV02VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB -
19	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 อุโมงนคร
20	UTV04VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB -
21	เมื่อพร้อมดับไฟ UTV-TP1 เวลา 08.00 น.						
22	UTV01BVB-01	สับ	ปลด		UTV		CB -
23	UTV01YB-01	สับ	ปลด		UTV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	UTV01YS-01	สับ	ปลด		UTV		ใบมีด 115 เควี
25	UTV01S-01	ปลด	สับ		อทง.		SF6 POT HEAD F.1
26	UTV02S-01	ปลด	สับ		อทง.		SF6 POT HEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	UTV03S-01	ปลด	สับ		อทง.		SF6	POT HEAD F.3
28	UTV04S-01	ปลด	สับ		อทง.		SF6	POT HEAD F.4
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ							
30	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE							
31	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			เบรกเกอร์ 115 เควี
32	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto					-
33	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto					-
34	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose					-
35	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose					-
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching เข้า								
37	หลังจาก กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
38	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			เบรกเกอร์ 115 เควี
39	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual					
40	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual					
41	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose					
42	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose					
43	UTV01S-01	สับ	ปลด		อทง.		SF6	POT HEAD F.1
44	UTV02S-01	สับ	ปลด		อทง.		SF6	POT HEAD F.2
45	UTV03S-01	สับ	ปลด		อทง.		SF6	POT HEAD F.3
46	UTV04S-01	สับ	ปลด		อทง.		SF6	POT HEAD F.4
47	จ่ายไฟ UTV-TP1							
48	UTV01YS-01	ปลด	สับ		UTV			ใบมีด 115 kv.
49	UTV01YB-01	ปลด	สับ		UTV		CB	115 kv. TP1
50	UTV01BVB-01	ปลด	สับ		UTV		CB	22 kv. IN01
51	ปรับแรงดัน UTV-TP1 ไว้ 22.5 kv.							
52	ย้ายโหลด UTV02,04 ทั้งหมดกลับจาก UTG07							
53	UTV04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	-
54	UTG07S-23	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	อุทงนคร
55	UTV02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	-
56	UTV02S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	หน้าสถานีฯ UTV
57	ย้ายโหลด UTV01,03 ทั้งหมดกลับจาก UTG03							
58	UTV03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	-
59	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	รร.รัตนศึกษา
60	UTV01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	-
61	UTV01S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	หน้าสถานีฯ UTV
62	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			เบรกเกอร์ 115 เควี
63	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV			-
64	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
66	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
67	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
68	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
69	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
70	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
71	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
แจ้งบริษัท อู่ทองโบโอเพาเวอร์ และ บริษัท อู่ทองโบโอแมส ให้ทำการขนานไฟได้ตามปกติ							
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	บึงพลาญชัย 1	14 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่โรงรวม โดยย้ายเข้า Transfer-Bus)	กศพ., กบส.	เขาวัด (081-3657367)
		24 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ., กบม.	
		25 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม., กบส.	
		2 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศพ.(ก.3)	
8	เอกชัย 1	17 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบม.(ก.3)	
9	เค็มบงนางพวง	19 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
10	สุพรรณบุรี	20 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
11	ก้นพงสน	21 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบม.(ก.3)	
12	สมุทรสาคร 6	22 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
13	สามพราน 2	27 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบม.(ก.3)	
14	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	2 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
15	ผู้ทอง 2 (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กบส., กบม.	
16	ชัยน้อย 4	4 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก.3)	
		6 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดมอเตอร์ 115 kV. รหัส OND3YB-01 (TP.1) และ OND1YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.	กบส., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบส., กบม.	
				ปลดมอเตอร์ 115 kV. รหัส OND3YB-01 (TP.2) และ OND4YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.	กบส., กบม.	