



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 60.พ.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ ก.๓.ส.บ.บ. ๓๕๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วรพันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องแผ้ว

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.
ตำแหน่ง ร.จ.บ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สท.พื้นที่

ด้วยการไฟฟ้า อ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกพื้นที่

ตามแผนผังสิ่งเขยแอม จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๒	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย บริเวณ เขตชุมชน มหาชัย	EKA๒5-๐๗ ร้านแก๊สพระราม ๒	EKA๒5-๐๘	นายนิทัศน์ เฑาะรัมย์โต โทร ๐๙-๒๕๓๐-๙๙๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ โครงการเขตชุมชนมหาชัย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอานาจ เขียนทอง ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘-๑๕๕๕-๕๖๖๐

ลงชื่อ

(นายอร่าม ผ่องแผ้ว)

ตำแหน่ง ร.จ.บ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สท.พื้นที่

สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ EKA2 จาก EKA25-07 ถึง EKA25-08
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1551๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อ.ว.บ.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ สาขาอำเภอ เขียนทอง

2 ก.พ. 62

๑๕๖ Mr. LEUNG

สำเนาผู้อนุมัติ

339

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผ่นผังแนบ 2 แผ่น

ผทพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณร้านแก๊สพระราม 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	155/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายขุนทอง, นายกฤษณะศักดิ์, นายนครินทร์, นายพนิต, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	EKA02VB-01	Auto	Manual		EKA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น.						
4	EKA02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS ร้านแก๊สพระราม 2
5	แจ้งสถานะดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
8	EKA02VB-01	Manual	Auto		EKA		-
9	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และสามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการปลดจุด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการปลดจุด Short Ground จุด G2						
13	EKA02VB-01	Auto	Manual		EKA		-
14	จ่ายไฟคืนสู่ระบบจำหน่าย						
15	EKA02S-07	ปลด	สับ		สค.		DIS ร้านแก๊สพระราม 2
16	EKA02VB-01	Manual	Auto		EKA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

