



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๕๕๔ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเหนือ

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(๓)
ตำแหน่ง ผจก.อ.ฟ.ส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักหมุดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F2,F7 (สพท.2)	13 พ.ย.62	0๘-30	-	ทำวงจรหรือใหม่แยกของวัดอภัยเวียง (ประมาณ ๒ เดือน ถึงสิ้นเดือน ๕.๓.๖๒)	DDE กฟท.ทุ่ง คลก	แยกของวัดอ ภัยเวียง	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๘๖๖๕๕๐๕๖๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา ตำแหน่ง ท.พ.ก.ป. โทร๐๘๘๖-๕๕๐๕๖๕๖๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช แนนเหนือ)

ตำแหน่ง ผจก.อ.ฟ.ส.อ.สพท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผอ.ฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ

พิดเตอร์ SP002 จาก SP02S-01
SP007 จาก SP07S-01

DDE แยกของวัดอภัยเวียง, SP N2S-04
DDE แยกของวัดอภัยเวียง, TN N2S-03

ในวันที่ 13 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 0๘.30 น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๖63/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ

พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณ์ อดิเรกธรรมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พย ตรีภักดิ์ พชโร

กฤษณ์ อดิเรกธรรมกิจ
(๐๐๖.6 หนบ.น.ค.ค.)

สำหรับผู้ดูแล

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.) 3103

เรียน ผจก. กฟท.สพท.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สลา) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย หังสุวรรณ
- 6 พ.ย. 2562

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

80312
80312
8092

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกหนองวัลเปี๋ยง (ดับไฟทาวจรฟรีไลน์)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-พ.ย.-62	ระหว่าง	08.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ทาวจรฟรีไลน์ เพื่องานก่อสร้าง
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทาวจรฟรีไลน์ให้ กฟส.สพน. ไม่มีกราวด์ ประมาณ 2 เดือน (ถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 62)						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 2.0 MW
3	SPO02VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 0.6 MW
4	SPO07VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 1.2 MW
5	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- โหลด 17.7 MW
6	SPN02VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 0.7 MW
7	SPN06VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 6.6 MW
8	SPN07VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 0.7 MW
9	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.1 MW
10	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 6.3 MW
11	ย้ายโหลด SPO07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN06 และ ย้ายโหลด SPO02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN02						
12	SPN02S-10	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
13	TKK02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
14	SPN02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS แยกหนองวัลเปี๋ยง
15	TKK02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 แยกหนองวัลเปี๋ยง
16	ย้ายโหลด SPO07 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก SPN07						
17	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
18	SPO07VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
19	SPO07S-01	สับ	ปลด		ทคก.		DIS POT HEAD F.7
20	ย้ายโหลด SPO02 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก KSA09						
21	KSA09S-12	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
22	SPO02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
23	SPO02S-01	สับ	ปลด		ทคก.		DIS POT HEAD F.2
24	ให้ กฟย.ทคก. ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามเรดาห์การบิน รหัส SPO02S-02 และ SPO05S-02 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อคคาน						
25	ให้ กฟส.สพน. โหลดควดวงจร SPO02 และ SPO07						
26	ให้ Hotline กระเช้าดำเนินเปิด DDE บริเวณแยกหนองวัลเปี๋ยง วงจร SPO02 และ วงจร SPO07 (ดูตามแผนผัง 66พม)						
27	แจ้งพื้นที่การดับไฟให้ กฟส.สพน. ทราบ						
28	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
29	SPN02VB-01	Manual	Auto		SPN		-
30	SPN06VB-01	Manual	Auto		SPN		-
31	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
32	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
34	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
35	SPN02VB-01	Auto	Manual		SPN		-
36	SPN06VB-01	Auto	Manual		SPN		-
37	SPN07VB-01	Auto	Manual		SPN		-
38	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
39	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		-
40	ให้ Hotline กระเช้าดำเนินเชื่อม DDE บริเวณแยกหนองวัลย์เปรียง วังจร SPO02 และ วังจร SPO07						
41	ย้ายโหลด SPO02 กลับคืนจาก KSA09						
42	SPO02S-01	ปลด	สับ		ทคก.		DIS POT HEAD F.2
43	SPO02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		- -
44	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
45	ย้ายโหลด SPO07 กลับคืนจาก SPN07						
46	SPO07S-01	ปลด	สับ		ทคก.		DIS POT HEAD F.7
47	SPO07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		- -
48	SPN07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
49	ย้ายโหลด SPO07 บางส่วน กลับคืนจาก SPN06 และ ย้ายโหลด SPO02 บางส่วน กลับคืนจาก SPN02						
50	TKK02S-03	ปลด	สับ		สพน.		SF6 แยกหนองวัลย์เปรียง
51	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.		DIS แยกหนองวัลย์เปรียง
52	TKK02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
53	SPN02S-10	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
54	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
55	SPO02VB-01	Manual	Auto		SPN		-
56	SPO07VB-01	Manual	Auto		SPN		-
57	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
58	SPN02VB-01	Manual	Auto		SPN		-
59	SPN06VB-01	Manual	Auto		SPN		-
60	SPN07VB-01	Manual	Auto		SPN		-
61	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		-
สิ้นสุด Switching							

