



การไฟฟ้านครหลวง
METRO ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๓๐๗๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง นายสรวยฤทธิ์ เกตุมนี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข.มท. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า
เดิมเนวว่า ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๘	๑๖ พ.ย.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟขาดสายแรงสูง	ไลน์แยกวัดทุ่ง แม่	ถนนโลนเอนก ต.ก.บ.บ. สข.บ.บ.	นายจรินทร์ คำภีระ ๐๙๒-๒๕๕๙๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๘ เครื่อง ๘๗๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๐๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไชจิตต์ ตำแหน่ง ข.ก.บ.บ.กฟส.อ.สข. โทร ๐๘๙-๒๑๘๙๙๕๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสรวยฤทธิ์ เกตุมนี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA08 จาก ไลน์แยกวัดทุ่งแม่ ถึง ถนนโลนเอนก ต.ก.บ.บ. สข.บ.บ.
ในวันที่ 16.11.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1564/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัยวัฒน์ จันทะวงษ์ วิศวกรสถานการรดับไฟกับ นาย อานันท์ ไพจิตร

5 พ.ย. 62

(Signature)
ช.ก.บ.บ.บ. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.) 3107

เรียน ผจก. กฟส. อ. สข. บ.บ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / ส.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ชม. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
-6 พ.ย. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์แยกวัดทุ่งแฝก - ก่อนไลน์แยก หจก.เฮงสมบูรณ์ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 พ.ย. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สข. งานที่ทำ | ดับไฟฟ้าสายแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1564/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 5 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 พ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง ***กฟส.สข.ใช้วิธี สอตไลน์ ทำงาน***						
2	DBA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านทุ่งแฝก
3	แจ้ง กฟส.สข. ทำการปลดโหลดในไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝก						
4	เมื่อ กฟส.สข. ทำการปลดโหลดในไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝก แล้วเสร็จ						
5	แจ้ง HL ทำการปลดจุดจัมป์ ไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝก						
6	เมื่อ HL ทำการปลดจุดจัมป์ ไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝกแล้วเสร็จ						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กฟส.สข.ทราบ						
10	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
11	DBA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บ้านทุ่งแฝก
12	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา	น.		
15	DBA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านทุ่งแฝก
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
18	แจ้ง HL ทำการเชื่อมจุดจัมป์ ไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝก						
19	เมื่อ HL ทำการเชื่อมจุดจัมป์ ไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝกแล้วเสร็จ						
20	แจ้ง กฟส.สข. ทำการเอาโหลดในไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝกเข้าระบบได้						
21	เมื่อ กฟส.สข. ทำการเอาโหลดในไลน์แยกเข้าวัดทุ่งแฝกเข้าระบบแล้วเสร็จ						
22	DBA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บ้านทุ่งแฝก
23	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังทั่วไปปฏิบัติงานรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเขตอุตสาหกรรม

สหพันธ์บาง

โครงการก่อสร้าง

DBA 8R-01

R

อ.บ.ค. ทุ่งฝน

จุดปฏิบัติงาน

G2

G1

ศรีประจันต์

