



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 28 พ.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เชื่อมตีสรีนครินทร์..... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVAIR-01	๓ ธ.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาประจำปี	SW Source	SW Load	นายนิตินัย
								เกิดความสุข
								โทร
								๐๘๕๒๙๐๘๔๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนิตินัย เกิดความสุข.....ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร..... ๐๘๕-๒๙๐๘๔๓๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมบุญ สิงห์โตทอง.....
(.....นายสมบุญ สิงห์โตทอง.....)
ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SVA 01 จาก Sw.Source SVAIR-01 ถึง Sw.load SVAIR-01
ในวันที่ 03-12-62 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1600 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1568/1462

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สงดล ภรณ์สุธา..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิตินัย เกิดความสุข
11 พ.ย. 62

ภคพร ตันต์เกษรกิจ
(.....ว.ก. 6 แทน น.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3178
เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. กฟข.ท่าอากาศยาน

ขั้นตอนการสวิชชิง..... ๒..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภคพงษ์ 12 พ.ย. 2562
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน

รีโกลสเซอร์ SVA01R-01 (เขาดับเต่า)

กำหนดวันที่ทำงาน

03/12/2562 เวลา 08.00 น. ถึง 03/12/2562 เวลา 16.00 น.

ผู้ขอทำงาน

กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษา SVA01R-01 ประจำปี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1568/2562

เตรียมการสวิตชิงโดย

นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ตรวจสอบสวิตชิงโดย

นคพร วันที่ 11 พ.ย. 62

อนุมัติสวิตชิงโดย

กม วันที่ 12 พ.ย. 62

สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนของ TTNBR-04 , SVA01R-01							
1	ย้ายโหลด SVA01R-01	ไปรับไฟจาก TTNBR-04					
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ	R	เขาดับเต่า
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
6	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.	SF6	เขาดับเต่า
7	SVA01R-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	R	เขาดับเต่า
8	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
10	เมื่อพร้อมไฟปฏิบัติงาน						
11	SW.LOAD SVA1R-01	สับ	ปลด		ทรน.	R	เขาดับเต่า
12	SW.SOURCE SVA1R-01	สับ	ปลด		ทรน.	R	เขาดับเต่า
13	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal + ALT		ศูนย์ฯ		
14	แจ้ง กบข.บำรุงรักษา SVA01R-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	TTNBR-04	Normal, ALT	สับ คง Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
16	SW.LOAD SVA1R-01	ปลด	สับ		ทรน.	R	เขาดับเต่า
17	SW.SOURCE SVA1R-01	ปลด	สับ		ทรน.	R	เขาดับเต่า
18	ย้ายโหลด SVA01R-01 คืนจาก TTNBR-04						
19	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
20	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SVA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R เขาดับเต่า
22	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า
23	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R เขาดับเต่า
24	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		
25	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
26	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์		-
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	เขื่อนศรีนครินทร์	3 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	เข้าทดสอบโหลดเซอร์กิต SVABR-01 เพื่อบำรุงรักษาโหลดเซอร์กิต 22 kV.	กบข.	นิตินัย 085-2908434
8	เขื่อนวชิราลงกรณ	4 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	จับคู่ขั้วโหลดเซอร์กิต VALBR-01, 02, 03, 04 และ 05 ที่ระวาง เพื่อบำรุงรักษาโหลดเซอร์กิต 22 kV.	กบข.	นิตินัย 085-2908434
9	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	4 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3) กบข., กอธ.	นพดล ตีลอด 084-4066389
10	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	5 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
11	นครปฐม 1	8 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		10 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข., กอธ.	
		17 ธ.ค. 62	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3)	
		24 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPTBYB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กอธ.	
12	ด่านมะขามเตี้ย	9 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส NPT4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		10 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส NPT4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.	
		11 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ระวางจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		12 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ และขอไฟซ้อนด้าน Bus 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
13	ไทโยค	9 ธ.ค. 62	13.00-16.00 น.	เข้าโหลดเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		10 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	จ่ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดเบรคเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		11 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	
		12 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ และขอไฟซ้อนด้าน Bus 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบข.	
14	สามพราน 3 (ชั่วคราว)	15 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	จ่ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดเบรคเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		16 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบข.	