



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 9 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บ.ฟ.) ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงห์โตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ไทรโยค.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA01CVB-01	๑๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery	SYA01CVB-01	-	นายนพดล ดีลอด
๒	SYA02CVB-01	๑๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	และ Capacitor Bank	SYA02CVB-01	-	โทร
๓	SYA01YB-01 SYA02YB-01	๑๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาสถานีฯ เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus	SYA01YS-01 SYA02YS-01	SYA01YS-02 SYA02YS-02	๐๘๔๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สึงห์โตทอง

( นายสมบุญ สึงห์โตทอง )

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SYA 2 CVB - 01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ SYA จาก SYA1CVB-01 ถึง

ในวันที่ 12 ธค ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1598

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SYA 1 YB-01 ถึง 1 YS-01, 02

ในวันที่ 12 ธค ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SYA 2 YB-01 ถึง 2 YS-01, 02

ในวันที่ 12 ธค ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ดีลอด

นพดล ดีลอด

( นพดล ดีลอด )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ค.ฟ.)

3358

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. พ.ส. ไทรโยค

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี ไทรโยค)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์


(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ภักพงษ์

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

หน้า 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ไทรโยค		
2. กำหนดวันทำงาน	12 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษษ ก.3	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1578/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 1 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SYA							
1	-ให้ตรวจสอบเบรกเกอร์ SYA BYB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN ใบมีดด้าน BYB-01 , BYB-02 อยู่ตำแหน่งปลดอยู่						
2	-แจ้ง กษษ. ตรวจสอบเบรกเกอร์ SYABYB-01 ได้						
3	-เมื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ SYABYB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำ SYA01YB-01						
4	SYABYS-01	ปลด	สับ		SYA	-	ใบมีด 115 เควี
5	SYABYS-02	ปลด	สับ		SYA	-	ใบมีด 115 เควี
6	SYABYB-01	ปลด	สับ		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	เมื่อทดสอบเฟสเพอร์บัส 115 ปกติ ให้ปลดออก						
8	SYABYB-01	สับ	ปลด		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SYA01YS-03	ปลด	สับ		กจ.		ใบมีด 115 เควี
10	SYABYB-01	ปลด	สับ		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SYA01YB-01	สับ	ปลด		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SYA01YS-01	สับ	ปลด		SYA	-	ใบมีด 115 เควี
13	SYA01YS-02	สับ	ปลด		SYA	-	ใบมีด 115 เควี
14	-แจ้ง กษษ. ตรวจสอบเบรกเกอร์ SYA01YB-01 ได้						
15	-เมื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ SYA01YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำ SYA02YB-01						
16	KCB02YB-05	Auto	Manual		กจ.		CSW บ้านลาดทอง
17	SYA02YB-01	Auto	Manual		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SYA01YS-01	ปลด	สับ		SYA	-	ใบมีด 115 เควี
19	SYA01YS-02	ปลด	สับ		SYA	-	ใบมีด 115 เควี
20	SYA01YB-01	ปลด	สับ		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SYABYB-01	สับ	ปลด		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SYA01YS-03	สับ	ปลด		กจ.		ใบมีด 115 เควี
23	SYA02YS-03	ปลด	สับ		กจ.		ใบมีด 115 เควี
24	SYABYB-01	ปลด	สับ		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SYA02YB-01	สับ	ปลด		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SYA02YS-01	สับ	ปลด		SYA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SYA02YS-02	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
28	-แจ้ง กบข. ตรวจสอบเบรกเกอร์ SYA02YB-01 ได้						
29	-เมื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ SYA02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับตามเดิม						
30	SYA02YS-01	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
31	SYA02YS-02	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
32	SYA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SYABYB-01	สับ	ปลด		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SYA02YS-03	สับ	ปลด		กจ.		ไบมีด 115 เควี
35	SYABYS-01	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
36	SYABYS-02	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
37	KCB02YB-05	Manual	Auto		กจ.		CSW บ้านลาดทอง
38	SYA02YB-01	Manual	Auto		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	เมื่อ กบข. พร้อมตรวจสอบ Capacitor Bank						
40	SYA01CVB-01	Auto	Manual		กจ.		CAP 1
41	SYA02CVB-01	Auto	Manual		กจ.		CAP 2
42	SYA01CVB-01	สับ	ปลด		กจ.		CAP 1
43	SYA02CVB-01	สับ	ปลด		กจ.		CAP 2
44	SYA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		กจ.		CAP 1
45	SYA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		กจ.		CAP 2
46	SYA01CVG-01	ปลด	สับ		กจ.		กราวด์ CAP1
47	SYA02CVG-01	ปลด	สับ		กจ.		กราวด์ CAP2
48	เมื่อ กบข. ตรวจสอบ Capacitor Bank แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
49	SYA01CVG-01	สับ	ปลด		กจ.		กราวด์ CAP1
50	SYA02CVG-01	สับ	ปลด		กจ.		กราวด์ CAP2
51	SYA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		กจ.		CAP 1
52	SYA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		กจ.		CAP 2
53	SYA01CVB-01	ปลด	สับ		กจ.		CAP 1
54	SYA02CVB-01	ปลด	สับ		กจ.		CAP 2
55	SYA01CVB-01	Manual	Auto		กจ.		CAP 1
56	SYA02CVB-01	Manual	Auto		กจ.		CAP 2
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินงานบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	เขื่อนศรีนครินทร์	3 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SVABR-01 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลต์เซอร์ 22 kV.	กบข.	นิตินัย 085-2908434
8	เขื่อนวชิราลงกรณ	4 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	จับคู่ขั้ว โวลต์เซอร์ รหัส VALBR-01. 02. 03, 04 และ 05 ที่ละวงจร เพื่อบำรุงรักษา รีโวลต์เซอร์ 22 kV.	กบข.	นิตินัย 085-2908434
9	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	4 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	นพดล คีลอค 084-4066389
10	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	5 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล คีลอค 084-4066389
11	นครปฐม 1	10 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	นพดล คีลอค 084-4066389
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กอธ.		
		10 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยถ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPTBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กบส.	
		17 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPT2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.	
		24 ธ.ค. 62	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPT4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.	
12	ด่านมะขามเตี้ย	9 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	นพดล คีลอค 084-4066389
		08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ และขั้วไฟข้อด้าน Bus 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
		13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.		
		08.00-12.00 น.	ย้ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
		10 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	
13	โพธิ์ไทร	11 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ และขั้วไฟข้อด้าน Bus 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล คีลอค 084-4066389
		13.00-16.00 น.	จ่ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
		08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)		
14	สามพราน 3 (ชั่วคราว)	12 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล คีลอค 084-4066389
		15 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	