

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กนช.(วค) ๒๕๒๔/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ - 5 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ C.S.C.S. สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ

จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	15VB-01	๒๑ - ๒๒ พ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ C.S.C.S. โดยรีด ถอน, ติดตั้ง และทดสอบ RTU (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ขพ.รล.กนช.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๑๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ชื่อ/นามสกุล
นายสาธิต พยัคฆวงค์

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)

ตำแหน่ง/ปฏิบัติงานแทน อก.นช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMB 15 จาก SMB 10vg-01 ถึง Truck out service
ในวันที่ 21-22 พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1587/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทอง ๗ พิงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์

นายสาธิต พยัคฆวงค์
อธิบดี กนช. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

3155

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๑

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี) SMB

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

11 พ.ย. ๖๕๖๒



(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

11 พ.ย. 2562

เตรียมตัว

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ SMB15VB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21-22/11/2019 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3 งานที่ทำ แก้ไขระบบ CSCS รื้อถอน,ติดตั้ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1589/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 9 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนทรินทร์, นายอนุสรณ์ ,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์ ,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMB						
2	ตรวจสอบเบรคเกอร์ SMB15VB-01	ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่					
3	ตรวจสอบทรัก SMB15VB-01	ให้อยู่ตำแหน่ง OUT SERVICE อยู่					
4	แจ้งสถานะไฟดับให้กบข.ก.3ทราบ						
5	แจ้งปฏิบัติงาน SMB15VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
6	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	SMB15VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		
สิ้นสุด Switching							