



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นาย ยงยุทธ สีขาว

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ (กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้า .....กฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT4A สถานี นครชัยศรี เพื่อติดตั้ง Bird Protection Conductor ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT4A	๒๑ ก.พ. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT4A สฟ.นครชัยศรี 1 โดยปลด เบรกเกอร์ Incoming ของ กฟผ. ด้วย	NCS 2232	ทรักเอาท์ NCA02BVB-01	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๙-๘๘๒๔๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก NCS-2232 ถึง NCA 2 BVB-01  
ในวันที่ 21 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 159/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนธิ ราชบุรีนิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

(นายสิทธิชัย หอระตะ)  
วศก. 6 (กฟผ.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

437

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทพ. นธ

อ.ก.บ.ช.(ก.๓)/อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น



ผจก. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 13 ก.พ. 2562  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 13 ก.พ. 2562  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สพ.นครชัยศรี 1 KT4A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.พ. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ ติดตั้ง Bird Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน 159/2562
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 12 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 12 กพ 62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำสวิทชิง						
2	ย้ายโหลด NCS-KT4A ไปจ่ายจาก NCS-KT3A						
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนานบัส
6	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA		- INCOMING 2
7	NCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA		- INCOMING 2
8	เมื่อ กฟผ. พร้อมดับไฟทำงาน						
9	NCS-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	NCS-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
11	แจ้งพื้นไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ						
12	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
13	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
16	NCS-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
17	NCS-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	ย้ายโหลด NCS-KT4A กลับจาก NCS-KT3A						
19	NCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		- INCOMING 2
20	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		- INCOMING 2



18 ก.พ. 62

159/62



## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0057/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี  
อุปกรณ์ หม้อแปลง KT4A (115/22KV) [NCS 2232 และ NCS 2237]  
งานที่ทำ Install Bird Protection Conductor แบบ Heat Shrink ที่ Breaker 2232  
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.