



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมนางนวนวช..... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A KT3A	๒๕ ๕. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๘.๓๐	Routine Electrical Test DBN KT3A	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสกลพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A/3A จาก DBN 2222 ถึง DBN 2227
ในวันที่ ๒๕ ๕. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๕๑๙/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยงยุทธ สีขาว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

(นายยงยุทธ สีขาว วิศวกร)
๒๕ ๕ ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) **1201**

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๖.

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๕ ๕ ๖๒

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปน.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๒๕ ๕ ๖๒

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปน.(ก.๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 07.30 น.						
26	ย้าย DBN KT2A//3A ไปจ่ายจาก DBN KT1A						
27	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
28	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA	-	INCOMING 1
29	DBA0BVB-01	ทริค "in service"	ทริค "Out service"		DBA	-	INCOMING 1
30	ให้ กฟผ. ตรวจสอบ โหลดทางด้าน KT2A//3A ให้เป็น ศูนย์						
31	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
32	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงาน ได้						
34	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
35	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
36	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
37	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
38	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
39	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
40	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
41	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
42	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
43	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
44	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
45	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
46	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
47	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
48	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
49	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA		
50	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		HKA		
51	DBA0BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		DBA	-	INCOMING 1
52	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
53	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
54	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 1
55	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
56	ย้าย DBN05VB-01 บางส่วนกลับจาก DAA05VB-01						
57	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดบ.	SCADA	R.ปากทางบ้านหัวเขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	บ่อกรู
59	ย้าย DBN01VB-01 บางส่วนกลับจาก DAA04VB-01							
60	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดบ.	SCADA		R.ปากทางบ้านหัวเขา
61	DAA04S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
62	ย้าย DBN05VB-01 บางส่วนกลับจาก KHA06VB-01							
63	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
64	DBA05S-33	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	พีเก็ดเข้า
65	ย้าย DBN06VB-01 บางส่วนกลับจาก DBN05VB-01							
66	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
67	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
68	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
69	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
70	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
71	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
72	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
73	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA			
74	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA			
75	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA			
76	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA			
77	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.			R.ปากทางบ้านหัวเขา
78	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.			R.เขาศรี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0187/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 11 เมษายน 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

อุปกรณ์

หม้อแปลง KT2A., KT3A (115/22KV) [DBN 2222 และ DBN 2227]

งานที่ทำ

ล้างอุปกรณ์ที่ Metering 22KV

วันและเวลาขอตัดไฟ

เริ่มวัน จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.

ถึงวัน จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมา เพียบโปรดทราบและพิจารณาแต่เนิ่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	พจก-ส. 0192/2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ :	02-590-5454
วันที่	19 เมษายน 2562	โทรสาร :	02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช
อุปกรณ์	หม้อแปลง DBN KT2A, DBN KT3A (115/22kv) [DBN 2222 และ DBN 2227]
งานที่ทำ	Routine Electrical Test DBN-KT3A (6Y)
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02 436 2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.