



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษ.(ตบ) ๒๕๑๓๒๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 8 พ.ย. 62

วันที่ - 4 พ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์บริเวณ Z NCA&YS-๐๔ หน้ากรมที่ดิน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA5YB	10 พ.ย. 62	08.00	16.30 น.	แก้อุปกรณ์บริเวณ Z NCA&YS-๐๔ หน้ากรมที่ดิน เฟส A,C ด้าน Source	จุดปลดสายส่ง 115 เควี. โลม่ NCA 5YB SD-SA2 ต้นที่ 28, Air Break NCA4YS-04 เอนคร	Z NCA5YS-04	นายณฤทธิ์ เปรมศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤทธิ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ชผ.ตบ.กษ.(ก.๓) โทร. ๐๘๘-๗๗๒๓๐๔๐...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายอนันต์ กาญจนอุบลรัตน์)  
ชก.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

หน้ากรมที่ดิน นพ.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NCA5YB จาก DDE ต้น 28 ถึง NCA5YS-04  
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1590/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันท์ อังสรวิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณฤทธิ์ เปรมศิริ

อนันท์ อังสรวิน  
(..... ๐๘๖. 5 ๓๓๓ นพ.คฟ.)

สำรับผู้อนุมัติ

3134

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ.นช.  
อก.บษ.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก้วจันทร์) - 8 พ.ย. 2562  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซเจอร์รอน sectionalysler หน้ากรมที่ดิน รหัส NCA5YS-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	แก๊ซเจอร์รอน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1590
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 พย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ การจ่ายไฟ NCA-SAD-OYL-SAC-NCA จ่ายไฟแบบ Close Loop อยู่						
3	NCA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	
4	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL	-	
5	SAC01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC	-	
6	SAC04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC	-	
7	-ย้ายโหลด สถานีฯ OYM-SAU-SAC และผู้ใช้ไฟ 115 เควี 2 ราย ไปจ่ายไฟจาก สถานีฯ สามพราน 1						
8	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCA05YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.	Z	หน้ากรมที่ดิน นครชัยศรี
11	-แจ้งให้ Hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) ปลดจุดจัมต้นที่ 28 ได้						
12	-เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) ปลดจุดจัมต้นที่ 28 ได้ แล้วเสร็จ						
13	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และปฏิบัติงานได้ (ขณะปฏิบัติงานให้ "Manual SAC01YB-01" ไว้ตลอด)						
14	NCA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA	-	
15	SAA07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA	-	
16	SAC04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	NCA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	
19	SAA07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	
20	SAC04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC	-	
21	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	-แจ้งให้ Hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) เชื่อม จุดจัมต้นที่ 28 ได้						
23	-เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) เชื่อมจุดจัมต้นที่ 28 ได้ แล้วเสร็จ						
24	-ย้ายโหลด สถานีฯ OYM-SAU-SAC และผู้ใช้ไฟ 115 เควี 2 ราย กลับจาก สถานีฯ สามพราน 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	NCA05YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		นช.		Z	หน้ากรรมที่ดิน นครชัยศรี
26	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	NCA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-	
29	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		-	
30	SAC01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		-	
31	SAC04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								