

Switching Deadline
วันที่ 13 N.Y. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๔๔๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกฤทธิ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายมนโนช แนนเหนือ

วันที่ จ. พ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ม.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาหวดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4(สพท.2)	17 พ.ย.62	08.00	17.00	1.ปักเสาหวดสายแรงสูง 115KV หน้าสถานี สพท.2 - ตลาดทุ่งดอก 2.DIS ท้องบ่อ - แบ่งแดน อ.ทอง	สถานี สพท.2	ตลาดทุ่งดอก	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๒๓๕๖๕๕๕
๒.	F5 (สพท.2)	17 พ.ย. 62	08.00	17.00	DIS ท้องบ่อ - แบ่งแดน อ.ทอง	DIS ๕๓ อ่างน้ำฝนหน้าบ้านหนองทราย	R. SPO5R-01	
๓.	UT๔4๖5-๐1	17 พ.ย. 62	08.00	17.00		UT๔4๖5-๐9	SPO3๖B-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ตลาดทุ่งดอก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผจก.กป.....โทร๑๑๑-๕๕๑๑๘๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมนโนช แนนเหนือ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผดฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผดฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPO 04 จาก DIS ท้องบ่อ สพท.๒ ถึง DIS อ่างน้ำฝนหน้าบ้านหนองทราย
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1591162
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPO 05 จาก DIS อ่างน้ำฝนหน้าบ้านหนองทราย ถึง R. SPO 5R-01 (๐๐๔๖รวม)
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ 115KV จาก UT๔4๖5-๐9 ถึง SPO3๖B-01
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ นาย อธิวัฒน์ สว่างวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เกริกฤทธิ์ หงษ์โต

(นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต รักษาการ ผจก.กป.)
๑๓.๖.๑๑๗.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

3156

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กฟท.

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผดฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)
จก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)
11 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ตลาดทุ่งคอก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-พ.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูงหน้าสถานีฯสพน.2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1591/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	9 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๙ พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๙ พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
3	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
4	SPO05VB-01	Auto	Manual		SPO		
5	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
6	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
7	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
8	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
9	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		
10	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนรับไฟจาก SPO06						
11	SPO04S-06	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 ร้านคาร์แคร์
12	SF6ชั่วคราว	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		ทคก.		SF6 หลังสะพานลอย
13	ย้ายโหลด SPO05 บางส่วนรับไฟจาก SPO06						
14	SPO05S-07	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หนองทิ้งส้ม
15	SPO05R-01	สับ	ปลด		ทคก.		R ดอนพรหม
16	ปลดใบมีดด้านออกไลน์ SPO05R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
17	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนรับไฟจาก UTG01						
18	SPO04S-05	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 ไทยฟูดส์
19	SF6ชั่วคราว	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		ทคก.		SF6 แบ่งแดนทอง.-ทคก
20	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.ทั้งระบบ 22 KV และ 115 KV						
21	SPO04VB-01	สับ	ปลด		SPO		
22	SPO04S-01	สับ	ปลด		ทคก.		POT HEAD F4
23	SPO04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS หนองบ่อ
24	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS ดึงข้ามถนนแยกดอนพรหม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ตรวจสอบ SPO03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
26	UTG04YS-09	สับ	ปลด+ล๊อคกุญแจ		ทคก.		ABS.15ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
27	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
28	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
29	แจ้งกฟส.ทคก. ตรวจสอบ SF6 SPO4S-02 อยู่ตำแหน่ง OFF แล้ว LOCK คาน						
30	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.สพท.ทราบ						
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					สพท.	
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					สพท.	
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					สพท.	
34	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G4					สพท.	
35	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G5					สพท.	
36	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
37	SPO05VB-01	Manual	Auto		SPO		
38	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
39	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
40	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		
41	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
42	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
43	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					สพท.	
44	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					สพท.	
45	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					สพท.	
46	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4					สพท.	
47	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5					สพท.	
48	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
49	SPO05VB-01	Auto	Manual		SPO		
50	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
51	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
52	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		
53	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
54	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทั้งระบบ 22 KV และ 115 KV						
55	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
56	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
57	SPO04S-01	ปลด	สับ		ทคก.		POT HEAD F4
58	SPO04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		
59	SPO04S-04	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หนองบ่อ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	UTG04YS-09	ปลด	สับ		ทคก.		ABS. 15ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
61	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		ทคก.		DIS ดิ่งข้ามถนนแยกดอนพรหม
62	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนกลับจาก SPO06						
63	SF6ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 หลังสะพานลอย
64	SPO04S-06	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		ทคก.		SF6 ร้านคาร์แคร์
65	ย้ายโหลด SPO05 บางส่วนกลับจาก SPO06						
66	สับใบมีดด้านนอกไลน์ SPO05R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
67	SPO05R-01	ปลด	สับ Nonreclosing, ALT		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
68	SPO05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS หนองทั้งส้ม
69	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนกลับจาก UTG01						
70	SF6ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 แบ่งแดนเอง.-ทคก
71	SPO04S-05	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 ไทยฟูดส์
72	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
73	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
74	SPO05VB-01	Manual	Auto		SPO		
75	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
76	SPO05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
77	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
78	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		
79	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังคัปไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 17 พ.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

บริเวณ ทาดสายแรงสูง ได้ไลน์ 115 เคลวี หน้า สถานีสนพ.2 - สะพานลอยหน้าตลาดทุ่งคอก และ DIS หมองบ่อ - แม่จันทน ททก./อทง.

