



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

Switching Deadline

18 พ.ย. 67

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สภ.) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	21 พ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.7 โทร. 0813657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA-BUS2 จาก SP-222, 2227 ถึง SPA6, 7, 8, 9, 10S-01
ในวันที่ 21 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1594/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์พิชิต พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายพงษ์พิชิต พงษ์ศิริ)
ผก.5 ควบคุม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. พงษ์ สัน.

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 SPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พฤศจิกายน 2567	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1594/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	5 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1.	นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)				
	2.	นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
	3.	นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำงานสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPA08VB-01, SPA09VB-01 อยู่สถานะ "Open" + "Truck in service"						
3	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 20.11 MW
4	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 16.36 MW
5	SPA02R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
6	SPA06R-02	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
7	SPA01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		- Load = 4 MW
8	SPA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		- Load = 3.61 MW
9	SPA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		- Load = 6.9 MW
10	SPA07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		- Load = 3.49 MW
11	SPA10VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		- Load = 6 MW
12	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- Load = 6.2 MW
13	BAM07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BAM		- Load = 4.9 MW
14	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		- Load = 17.77 MW
15	SPB07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPB		- Load = 3 MW
16	ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA02						
17	SPA02S-13	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6 ดอนมะสังข์
18	SPA06R-02	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โคกโคเฒ่า
19	ย้ายโหลดวงจร SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM07						
20	BAM07S-05	ปลด	ล๊ับ		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
21	SPA07S-04	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ขนส่ง
22	ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA07						
23	SPA06S-06	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร์
24	SPA06VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-
25	ย้ายโหลดวงจร SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA03						
26	SPABVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- ขนานบัส
27	SPA03S-03	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
28	SPA07VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-
29	SPABVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
30	ย้ายโหลดวงจร SPA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA01						
31	SPA01S-09	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6 ร้านจักรสุพรรณ
32	SPA10S-05	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 เทศบาล
33	ย้ายโหลดวงจร SPA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB07						
34	SPA09S-04	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6 เชิงสะพานท่าจีน
35	SPA10VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปลดสแต็ป Cap.2 ออกทีละสแต็ป โดยเว้นระยะ						
37	SPA2CVB-01	Auto	Manual		SPB		- Cap.2
38	SPA2CVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPB		- Cap.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
39	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.	-	POT HEAD F.6
40	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.	-	POT HEAD F.7
41	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.	-	POT HEAD F.8
42	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.	-	POT HEAD F.9
43	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.	-	POT HEAD F.10
44	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายไฟสถานีฯไปปรับทางด้าน Bus1						
45	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
46	SPA2BVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	INCOMING 2
47	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
48	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ไขมิต
49	SPA2BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	INCOMING 2
50	SPABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	ขนานบัส
51	SPA2CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPB	-	Cap.2
52	SPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
53	SPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
54	SPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
55	SPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
56	SPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
57	แจ้งพนักงานสถานีฯตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ SPA06,07,08,09,10VB-01, SPA2BVB-01, SPA2CVB-01 หากไม่มีฟิชั่น						
58	SPA2BVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ Incoming
59	SPA2CVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ Cap.2
60	SPA06VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F6
61	SPA07VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F7
62	SPA08VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F8
63	SPA09VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F9
64	SPA10VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F10
65	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กสพ. รับทราบ แจ้งให้เทสไฟและลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
66	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
67	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
68	SPA01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA	-	
69	SPA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA	-	
70	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	
71	BAM07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BAM	-	
72	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
73	SPB07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPB	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
74	เมื่อ กสพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
75	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
76	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
77	SPA01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA	-	
78	SPA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA	-	
79	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	
80	BAM07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BAM	-	
81	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	
82	SPB07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPB	-	
83	SPA2BVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ Incoming
84	SPA2CVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ Cap.2
85	SPA06VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F6
86	SPA07VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F7
87	SPA08VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
88	SPA09VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F9
89	SPA10VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F10
90	SPA2BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	INCOMING 2
91	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	ขนานบัส
92	SPA2CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPB		-	Cap.2
93	SPA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
94	SPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
95	SPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
96	SPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
97	SPA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
98	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
99	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
100	SPA2BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 2
101	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		-	POT HEAD F.6
102	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		-	POT HEAD F.7
103	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		-	POT HEAD F.8
104	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		-	POT HEAD F.9
105	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		-	POT HEAD F.10
106	SPA2CVB-01	ปลด	สับ		SPB		-	Cap.2
107	SPA2CVB-01	Manual	Auto		SPB		-	Cap.2
108 ย้ายโหนดวงจร SPA10 บางส่วนกลับจาก SPB07								
109	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF"Auto Reclose		SPA		-	-
110	SPA09S-04	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	เชิงสะพานท่าจีน
111 ย้ายโหนดวงจร SPA10 บางส่วนกลับจาก SPA01								
112	SPA10S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	เทศบาล
113	SPA01S-09	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ร้านจักรสุพรรณ
114 ย้ายโหนดวงจร SPA07 บางส่วนกลับจาก SPA03								
115	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
116	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF"Auto Reclose		SPA		-	-
117	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	โรงแรมคันทรี่
118	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
119 ย้ายโหนดวงจร SPA06 บางส่วนกลับจาก SPA07								
120	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF"Auto Reclose		SPA		-	-
121	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
122	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
123	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
124	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	บ้านห้วยหมาก
125	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	โคกโคเฒ่า
126	SPA01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-	
127	SPA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-	
128	SPA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-	
129	SPA07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-	
130	SPA10VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-	
131	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	
132	BAM07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BAM		-	
133	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	
134	SPB07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPB		-	

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตามตารางซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	บ่อพลอย 1	14 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		24 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ., กบม.	
		25 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบม.	
		26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบม.	
8	เอกชัย 1	17 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BOP4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		19 พ.ย. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	
9	เดิมางามวงษ์	19 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		20 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบม.(ก.3)	
10	สุพรรณบุรี	20 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		21 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
11	กำแพงแสน	22 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		24 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
		25 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	
		26 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
12	สมุทรสาคร 6	27 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		28 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบม.(ก.3)	
13	สามพราน 2	29 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	เขาวัด (081-3657367)
		30 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้อี EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
14	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	1 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
		2 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม., กบม.	
15	อุทอง 2 (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
		4 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กบม., กบม.	